

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4

Номер прибора: 61202

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	63,66	45,00	18,66	143,110	143,110	0,000	6,00	5,50	2,667
21.12.2024 23	24,00	0,00	58,52	42,65	15,87	147,500	147,500	0,000	6,00	5,50	2,335
22.12.2024 23	24,00	0,00	54,14	40,65	13,49	149,350	149,350	0,000	6,00	5,50	2,013
23.12.2024 23	24,00	0,00	53,64	40,38	13,26	149,640	149,640	0,000	6,00	5,50	1,982
24.12.2024 23	24,00	0,00	55,05	41,10	13,95	148,640	148,640	0,000	6,00	5,50	2,072
25.12.2024 23	24,00	0,00	54,54	41,01	13,53	149,160	149,160	0,000	6,00	5,50	2,014
26.12.2024 23	24,00	0,00	53,29	40,08	13,21	147,450	147,450	0,000	6,00	5,50	1,944
27.12.2024 23	24,00	0,00	55,65	41,45	14,20	148,740	148,740	0,000	6,00	5,50	2,111
28.12.2024 23	24,00	0,00	60,94	44,12	16,82	147,490	147,490	0,000	6,00	5,50	2,477
29.12.2024 23	24,00	0,00	58,10	42,76	15,34	148,380	148,380	0,000	6,00	5,50	2,273
30.12.2024 23	24,00	0,00	56,19	41,75	14,44	148,720	148,720	0,000	6,00	5,50	2,145
31.12.2024 23	24,00	0,00	59,12	43,10	16,02	146,680	146,680	0,000	6,00	5,50	2,344
01.01.2025 23	24,00	0,00	54,23	40,68	13,55	149,230	149,230	0,000	6,00	5,50	2,017
02.01.2025 23	24,00	0,00	55,71	41,25	14,46	148,450	148,450	0,000	6,00	5,50	2,142
03.01.2025 23	24,00	0,00	58,07	42,68	15,39	147,240	147,240	0,000	6,00	5,50	2,261
04.01.2025 23	24,00	0,00	54,05	40,42	13,63	145,450	145,450	0,000	6,00	5,50	1,982
05.01.2025 23	24,00	0,00	64,87	45,25	19,62	138,300	138,550	-0,250	6,00	5,50	2,708
06.01.2025 23	24,00	0,00	62,17	44,48	17,69	144,940	144,940	0,000	6,00	5,50	2,558
07.01.2025 23	24,00	0,00	57,12	41,87	15,25	147,320	147,320	0,000	6,00	5,50	2,244
08.01.2025 23	24,00	0,00	60,67	43,73	16,94	145,160	145,160	0,000	6,00	5,50	2,456
09.01.2025 23	24,00	0,00	61,08	43,89	17,19	145,240	145,240	0,000	6,00	5,50	2,492
10.01.2025 23	24,00	0,00	60,70	43,82	16,88	145,440	145,440	0,000	6,00	5,50	2,452
11.01.2025 23	24,00	0,00	59,77	43,40	16,37	145,940	145,940	0,000	6,00	5,50	2,386
12.01.2025 23	24,00	0,00	58,86	43,08	15,78	146,970	146,970	0,000	6,00	5,50	2,312
13.01.2025 23	24,00	0,00	56,31	41,66	14,65	147,470	147,470	0,000	6,00	5,50	2,156
14.01.2025 23	24,00	0,00	62,53	45,18	17,35	150,850	150,850	0,000	6,00	5,50	2,614
15.01.2025 23	24,00	0,00	61,63	45,09	16,54	157,780	157,780	0,000	6,00	5,50	2,606
16.01.2025 23	24,00	0,00	61,96	45,20	16,76	156,850	156,850	0,000	6,00	5,50	2,623
17.01.2025 23	24,00	0,00	60,86	44,71	16,15	157,600	157,600	0,000	6,00	5,50	2,543
18.01.2025 23	24,00	0,00	59,86	43,81	16,05	152,520	152,520	0,000	6,00	5,50	2,446
19.01.2025 23	24,00	0,00	60,74	43,91	16,83	147,510	147,510	0,000	6,00	5,50	2,478
Среднее	24,00	0,00	58,52	42,84	15,67	148,230	148,238	-0,008	6,00	5,50	2,318
Итого	744,00	0,00				4595,120	4595,370	-0,250			71,853

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	28967,430	29595,820	399,301	9083,00	14,00
19.01.2025	33562,550	34191,190	471,154	9827,00	14,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru