

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4

Номер прибора: 61202

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	0,00	61,59	44,23	17,36	146,350	146,350	0,000	6,00	5,50	2,539
21.01.2025 23	24,00	0,00	61,43	44,11	17,32	147,990	147,990	0,000	6,00	5,50	2,559
22.01.2025 23	24,00	0,00	62,22	44,54	17,68	147,450	147,450	0,000	6,00	5,50	2,602
23.01.2025 23	24,00	0,00	57,41	42,58	14,83	152,360	152,360	0,000	6,00	5,50	2,256
24.01.2025 23	24,00	0,00	55,66	41,68	13,98	153,450	153,450	0,000	6,00	5,50	2,140
25.01.2025 23	24,00	0,00	58,57	42,66	15,91	145,890	145,890	0,000	6,00	5,50	2,317
26.01.2025 23	24,00	0,00	60,43	43,57	16,86	146,140	146,140	0,000	6,00	5,50	2,461
27.01.2025 23	24,00	0,00	61,90	44,24	17,66	146,050	146,050	0,000	6,00	5,50	2,576
28.01.2025 23	24,00	0,00	61,58	43,95	17,63	144,460	144,460	0,000	6,00	5,50	2,539
29.01.2025 23	24,00	0,00	60,60	43,45	17,15	144,520	144,520	0,000	6,00	5,50	2,475
30.01.2025 23	24,00	0,00	61,25	43,75	17,50	144,780	144,780	0,000	6,00	5,50	2,526
31.01.2025 23	24,00	0,00	60,33	43,44	16,89	145,530	145,530	0,000	6,00	5,50	2,455
01.02.2025 23	24,00	0,00	58,52	42,70	15,82	146,770	146,770	0,000	6,00	5,50	2,318
02.02.2025 23	24,00	0,00	54,80	41,14	13,66	150,540	150,540	0,000	6,00	5,50	2,053
03.02.2025 23	24,00	0,00	55,01	41,28	13,73	150,860	150,860	0,000	6,00	5,50	2,069
04.02.2025 23	24,00	0,00	59,38	42,91	16,47	146,650	146,650	0,000	6,00	5,50	2,410
05.02.2025 23	24,00	0,00	62,44	44,16	18,28	142,430	142,430	0,000	6,00	5,50	2,601
06.02.2025 23	24,00	0,00	64,07	44,74	19,33	142,420	142,420	0,000	6,00	5,50	2,750
07.02.2025 23	24,00	0,00	64,16	44,71	19,45	142,160	142,160	0,000	6,00	5,50	2,762
08.02.2025 23	24,00	0,00	64,16	44,64	19,52	142,370	142,370	0,000	6,00	5,50	2,776
09.02.2025 23	24,00	0,00	64,71	44,90	19,81	142,100	142,100	0,000	6,00	5,50	2,812
10.02.2025 23	24,00	0,00	61,29	43,40	17,89	144,430	144,430	0,000	6,00	5,50	2,579
11.02.2025 23	24,00	0,00	62,17	43,77	18,40	142,960	142,960	0,000	6,00	5,50	2,624
12.02.2025 23	24,00	0,00	64,15	44,52	19,63	113,920	116,090	-2,170	6,00	5,50	2,218
13.02.2025 23	24,00	0,00	65,54	47,13	18,41	160,110	160,110	0,000	6,00	5,50	2,940
14.02.2025 23	24,00	0,00	62,00	44,92	17,08	152,470	152,470	0,000	6,00	5,50	2,599
15.02.2025 23	24,00	0,00	56,84	42,08	14,76	152,640	152,640	0,000	6,00	5,50	2,248
16.02.2025 23	24,00	0,00	64,07	45,71	18,36	152,540	152,540	0,000	6,00	5,50	2,800
17.02.2025 23	24,00	0,00	78,38	52,93	25,45	151,090	151,090	0,000	6,00	5,50	3,844
Среднее	24,00	0,00	61,54	44,06	17,48	146,256	146,331	-0,075	6,00	5,50	2,546
Итого	696,00	0,00				4241,430	4243,600	-2,170			73,848

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	33562,550	34191,190	471,154	9827,00	14,00
17.02.2025	37803,980	38434,790	545,002	10523,00	14,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru