

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 5

Номер прибора: 00062583

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	55,14	42,95	12,19	165,080	165,080	0,000	0,59	0,49	2,010
23.03.2025 23	24,00	0,00	55,80	43,28	12,52	165,060	165,060	0,000	0,59	0,49	2,066
24.03.2025 23	24,00	0,00	58,54	44,84	13,70	164,980	164,980	0,000	0,59	0,49	2,257
25.03.2025 23	24,00	0,00	53,70	42,27	11,43	165,030	165,030	0,000	0,59	0,49	1,882
26.03.2025 23	24,00	0,00	47,07	38,33	8,74	165,100	165,100	0,000	0,59	0,49	1,444
27.03.2025 23	24,00	0,00	47,49	38,62	8,87	164,530	164,530	0,000	0,59	0,49	1,458
28.03.2025 23	24,00	0,00	46,64	38,38	8,26	155,580	155,580	0,000	0,59	0,49	1,285
29.03.2025 23	24,00	0,00	44,82	37,46	7,36	163,960	163,960	0,000	0,59	0,49	1,208
30.03.2025 23	23,00	0,00	45,08	37,72	7,36	157,110	157,110	0,000	0,59	0,49	1,156
31.03.2025 23	24,00	0,00	47,70	39,09	8,61	164,490	164,490	0,000	0,59	0,49	1,416
01.04.2025 23	24,00	0,00	46,89	38,47	8,42	161,140	161,140	0,000	0,59	0,49	1,356
02.04.2025 23	24,00	0,00	46,43	38,34	8,09	164,690	164,690	0,000	0,59	0,49	1,334
03.04.2025 23	24,00	0,00	47,32	38,78	8,54	165,150	165,150	0,000	0,59	0,49	1,410
04.04.2025 23	24,00	0,00	49,10	39,65	9,45	165,290	165,290	0,000	0,59	0,49	1,561
05.04.2025 23	24,00	0,00	50,18	40,23	9,95	165,190	165,190	0,000	0,59	0,49	1,645
06.04.2025 23	24,00	0,00	49,50	39,75	9,75	165,350	165,350	0,000	0,59	0,49	1,611
07.04.2025 23	24,00	0,00	47,14	38,48	8,66	165,190	165,190	0,000	0,59	0,49	1,429
08.04.2025 23	24,00	0,00	51,14	40,65	10,49	165,290	165,290	0,000	0,59	0,49	1,732
09.04.2025 23	24,00	0,00	56,76	43,74	13,02	164,050	164,050	0,000	0,59	0,49	2,138
10.04.2025 23	24,00	0,00	55,41	42,92	12,49	165,040	165,040	0,000	0,59	0,49	2,058
11.04.2025 23	24,00	0,00	54,22	42,16	12,06	164,950	164,950	0,000	0,59	0,49	1,990
12.04.2025 23	24,00	0,00	58,20	44,43	13,77	164,990	164,990	0,000	0,59	0,49	2,271
13.04.2025 23	24,00	0,00	55,60	42,94	12,66	163,830	163,830	0,000	0,59	0,49	2,070
14.04.2025 23	24,00	0,00	49,41	39,31	10,10	162,120	162,120	0,000	0,59	0,49	1,635
15.04.2025 23	24,00	0,00	48,58	39,50	9,08	173,120	173,120	0,000	0,59	0,49	1,574
16.04.2025 23	24,00	0,00	41,54	30,80	10,74	0,060	0,040	0,020	0,59	0,49	0,001
17.04.2025 23	24,00	0,00	15,95	15,14	0,81	0,020	0,020	0,000	0,59	0,49	0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	14,39	14,17	0,22	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000
Среднее	23,96	0,00	47,85	38,30	9,55	146,657	146,656	0,001	0,59	0,49	1,500
Итого	671,00	0,00				4106,390	4106,370	0,020			41,997

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	55727,480	55724,790	632,357	9145,00	0,00
20.04.2025	59833,870	59831,160	674,354	9816,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru