

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 5

Номер прибора: 00062583

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	0,00	60,57	45,33	15,24	160,400	160,400	0,000	6,00	5,00	2,443
21.01.2025 23	24,00	0,00	60,35	45,22	15,13	162,140	162,140	0,000	6,00	5,00	2,451
22.01.2025 23	24,00	0,00	61,14	45,69	15,45	161,600	161,600	0,000	6,00	5,00	2,495
23.01.2025 23	24,00	0,00	56,56	43,57	12,99	166,910	166,910	0,000	6,00	5,00	2,165
24.01.2025 23	24,00	0,00	54,76	42,60	12,16	168,220	165,200	3,020	6,00	5,00	2,041
25.01.2025 23	24,00	0,00	57,60	43,66	13,94	159,840	159,840	0,000	6,00	5,00	2,228
26.01.2025 23	24,00	0,00	59,41	44,69	14,72	160,200	160,200	0,000	6,00	5,00	2,358
27.01.2025 23	24,00	0,00	60,84	45,42	15,42	160,050	160,050	0,000	6,00	5,00	2,467
28.01.2025 23	24,00	0,00	60,50	45,09	15,41	158,360	158,360	0,000	6,00	5,00	2,436
29.01.2025 23	24,00	0,00	59,61	44,51	15,10	158,440	158,440	0,000	6,00	5,00	2,388
30.01.2025 23	24,00	0,00	60,17	44,83	15,34	158,720	158,720	0,000	6,00	5,00	2,434
31.01.2025 23	24,00	0,00	59,34	44,50	14,84	159,500	159,500	0,000	6,00	5,00	2,365
01.02.2025 23	24,00	0,00	57,60	43,74	13,86	160,930	160,930	0,000	6,00	5,00	2,228
02.02.2025 23	24,00	0,00	54,01	42,00	12,01	164,940	164,940	0,000	6,00	5,00	1,979
03.02.2025 23	24,00	0,00	54,19	42,11	12,08	165,280	165,280	0,000	6,00	5,00	1,996
04.02.2025 23	24,00	0,00	58,31	43,88	14,43	160,710	160,710	0,000	6,00	5,00	2,318
05.02.2025 23	24,00	0,00	61,26	45,24	16,02	156,100	156,100	0,000	6,00	5,00	2,500
06.02.2025 23	24,00	0,00	62,78	45,86	16,92	156,190	156,190	0,000	6,00	5,00	2,642
07.02.2025 23	24,00	0,00	62,90	45,87	17,03	155,920	155,920	0,000	6,00	5,00	2,657
08.02.2025 23	24,00	0,00	62,93	45,86	17,07	156,170	156,170	0,000	6,00	5,00	2,666
09.02.2025 23	24,00	0,00	63,47	46,11	17,36	155,840	155,840	0,000	6,00	5,00	2,708
10.02.2025 23	24,00	0,00	60,20	44,51	15,69	158,350	158,350	0,000	6,00	5,00	2,481
11.02.2025 23	24,00	0,00	61,04	44,94	16,10	156,750	156,750	0,000	6,00	5,00	2,521
12.02.2025 23	24,00	0,00	63,41	45,96	17,45	123,180	123,190	-0,010	6,00	5,00	2,149
13.02.2025 23	24,00	0,00	64,48	48,29	16,19	175,440	175,440	0,000	6,00	5,00	2,837
14.02.2025 23	24,00	0,00	61,03	45,98	15,05	167,230	167,230	0,000	6,00	5,00	2,514
15.02.2025 23	24,00	0,00	55,96	43,00	12,96	167,380	167,380	0,000	6,00	5,00	2,167
16.02.2025 23	24,00	0,00	62,92	46,81	16,11	167,310	167,310	0,000	6,00	5,00	2,694
17.02.2025 23	24,00	0,00	76,76	54,51	22,25	165,910	165,910	0,000	6,00	5,00	3,695
Среднее	24,00	0,00	60,49	45,16	15,32	160,276	160,172	0,104	6,00	5,00	2,449
Итого	696,00	0,00				4648,010	4645,000	3,010			71,023

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	45844,150	45844,470	474,720	7681,00	0,00
17.02.2025	50492,160	50489,470	545,743	8377,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru