

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 1

Номер прибора: 00074021

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	78,16	53,32	24,84	69,340	69,340	0,000	6,00	5,50	1,720
19.02.2025 23	24,00	0,00	76,47	52,28	24,19	68,980	68,980	0,000	6,00	5,50	1,668
20.02.2025 23	24,00	0,00	83,03	55,16	27,87	68,400	68,400	0,000	6,00	5,50	1,911
21.02.2025 23	24,00	0,00	85,39	56,24	29,15	68,640	68,640	0,000	6,00	5,50	2,002
22.02.2025 23	24,00	0,00	84,84	55,84	29,00	68,670	68,670	0,000	6,00	5,50	1,992
23.02.2025 23	24,00	0,00	82,73	54,55	28,18	65,940	65,940	0,000	6,00	5,50	1,858
24.02.2025 23	24,00	0,00	77,38	52,37	25,01	69,590	69,590	0,000	6,00	5,50	1,736
25.02.2025 23	24,00	0,00	73,73	50,15	23,58	68,620	68,620	0,000	6,00	5,50	1,617
26.02.2025 23	24,00	0,00	77,84	52,21	25,63	68,590	68,590	0,000	6,00	5,50	1,753
27.02.2025 23	24,00	0,00	77,51	52,09	25,42	68,570	68,570	0,000	6,00	5,50	1,737
28.02.2025 23	24,00	0,00	71,39	49,27	22,12	68,600	68,600	0,000	6,00	5,50	1,515
01.03.2025 23	24,00	0,00	69,23	48,26	20,97	68,570	68,570	0,000	6,00	5,50	1,433
02.03.2025 23	24,00	0,00	67,38	47,53	19,85	68,530	68,530	0,000	6,00	5,50	1,356
03.03.2025 23	24,00	0,00	65,80	46,69	19,11	68,660	68,660	0,000	6,00	5,50	1,311
04.03.2025 23	24,00	0,00	62,11	44,80	17,31	68,580	68,580	0,000	6,00	5,50	1,186
05.03.2025 23	24,00	0,00	56,80	41,99	14,81	68,430	68,430	0,000	6,00	5,50	1,012
06.03.2025 23	24,00	0,00	55,77	41,45	14,32	68,460	68,460	0,000	6,00	5,50	0,979
07.03.2025 23	24,00	0,00	58,69	43,04	15,65	68,460	68,460	0,000	6,00	5,50	1,069
08.03.2025 23	24,00	0,00	61,08	44,63	16,45	68,630	68,630	0,000	6,00	5,50	1,124
09.03.2025 23	24,00	0,00	59,62	44,02	15,60	68,560	68,560	0,000	6,00	5,50	1,067
10.03.2025 23	24,00	0,00	58,06	43,32	14,74	68,480	68,480	0,000	6,00	5,50	1,007
11.03.2025 23	24,00	0,00	56,66	42,39	14,27	68,270	68,270	0,000	6,00	5,50	0,975
12.03.2025 23	24,00	0,00	58,04	43,34	14,70	68,320	68,320	0,000	6,00	5,50	1,003
13.03.2025 23	24,00	0,00	56,21	42,61	13,60	68,090	68,090	0,000	6,00	5,50	0,922
14.03.2025 23	24,00	0,00	56,10	43,11	12,99	70,840	70,840	0,000	6,00	5,50	0,919
15.03.2025 23	24,00	0,00	56,11	43,45	12,66	73,240	73,240	0,000	6,00	5,50	0,928
16.03.2025 23	24,00	0,00	56,17	43,55	12,62	72,270	72,270	0,000	6,00	5,50	0,911
17.03.2025 23	24,00	0,00	56,11	43,28	12,83	69,050	69,050	0,000	6,00	5,50	0,884
18.03.2025 23	24,00	0,00	56,13	43,07	13,06	69,050	69,050	0,000	6,00	5,50	0,900
19.03.2025 23	24,00	0,00	60,88	45,01	15,87	69,270	69,270	0,000	6,00	5,50	1,097
20.03.2025 23	24,00	0,00	62,28	45,66	16,62	69,290	69,290	0,000	6,00	5,50	1,152
21.03.2025 23	24,00	0,00	57,70	43,02	14,68	69,220	69,220	0,000	6,00	5,50	1,014
Среднее	24,00	0,00	66,11	47,12	18,99	68,944	68,944	0,000	6,00	5,50	1,305
Итого	768,00	0,00				2206,210	2206,210	0,000			41,758

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	16095,460	13656,990	227,209	6584,00	77,00
21.03.2025	18301,670	15863,200	268,967	7352,00	77,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru