

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 1

Номер прибора: 00074021

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	56,57	42,38	14,19	69,220	69,220	0,000	6,00	5,50	0,981
23.03.2025 23	24,00	0,00	57,01	42,57	14,44	69,220	69,220	0,000	6,00	5,50	0,998
24.03.2025 23	24,00	0,00	59,98	44,09	15,89	69,280	69,280	0,000	6,00	5,50	1,100
25.03.2025 23	24,00	0,00	55,54	41,89	13,65	69,140	69,140	0,000	6,00	5,50	0,940
26.03.2025 23	24,00	0,00	48,21	37,94	10,27	68,980	68,980	0,000	6,00	5,50	0,709
27.03.2025 23	24,00	0,00	48,51	38,19	10,32	68,910	68,910	0,000	6,00	5,50	0,711
28.03.2025 23	24,00	0,00	47,81	38,09	9,72	68,880	68,880	0,000	6,00	5,50	0,666
29.03.2025 23	24,00	0,00	45,82	37,29	8,53	68,800	68,800	0,000	6,00	5,50	0,586
30.03.2025 23	24,00	0,00	46,06	37,59	8,47	68,810	68,810	0,000	6,00	5,50	0,583
31.03.2025 23	24,00	0,00	48,91	38,97	9,94	69,060	69,060	0,000	6,00	5,50	0,688
01.04.2025 23	24,00	0,00	48,01	38,26	9,75	67,610	67,610	0,000	6,00	5,50	0,657
02.04.2025 23	24,00	0,00	47,50	38,13	9,37	68,920	68,920	0,000	6,00	5,50	0,644
03.04.2025 23	24,00	0,00	48,43	38,54	9,89	69,080	69,080	0,000	6,00	5,50	0,683
04.04.2025 23	24,00	0,00	50,35	39,41	10,94	69,210	69,210	0,000	6,00	5,50	0,758
05.04.2025 23	24,00	0,00	51,42	39,92	11,50	69,200	69,200	0,000	6,00	5,50	0,794
06.04.2025 23	24,00	0,00	50,72	39,50	11,22	69,210	69,210	0,000	6,00	5,50	0,777
07.04.2025 23	24,00	0,00	48,23	38,22	10,01	69,080	69,080	0,000	6,00	5,50	0,691
08.04.2025 23	24,00	0,00	52,43	40,31	12,12	69,290	69,290	0,000	6,00	5,50	0,838
09.04.2025 23	24,00	0,00	58,25	43,28	14,97	69,320	69,320	0,000	6,00	5,50	1,038
10.04.2025 23	24,00	0,00	56,82	42,38	14,44	69,230	69,230	0,000	6,00	5,50	0,999
11.04.2025 23	24,00	0,00	55,61	41,71	13,90	69,180	69,180	0,000	6,00	5,50	0,959
12.04.2025 23	24,00	0,00	59,81	43,84	15,97	69,260	69,260	0,000	6,00	5,50	1,105
13.04.2025 23	24,00	0,00	57,00	42,29	14,71	68,720	68,720	0,000	6,00	5,50	1,007
14.04.2025 23	24,00	0,00	50,61	38,81	11,80	67,820	67,820	0,000	6,00	5,50	0,800
15.04.2025 23	24,00	0,00	50,37	38,82	11,55	33,800	33,800	0,000	6,00	5,50	0,390
16.04.2025 23	24,00	0,00	15,75	15,14	0,61	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	14,91	14,70	0,21	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	14,66	14,51	0,15	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
19.04.2025 23	24,00	0,00	14,61	14,50	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
20.04.2025 23	24,00	0,00	14,68	14,58	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	45,82	35,86	9,96	56,308	56,308	0,000	6,00	5,50	0,670
Итого	720,00	0,00				1689,230	1689,230	0,000			20,102

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	18301,670	15863,200	268,967	7352,00	77,00
20.04.2025	19990,900	17552,430	289,069	8072,00	77,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru