

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 3

Номер прибора: 1002475

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
18.02.2025 23	24,00	78,65	78,516	55,72	77,925	22,93	0,591	1,801
19.02.2025 23	24,00	76,83	78,169	54,54	77,606	22,29	0,563	1,743
20.02.2025 23	24,00	83,42	77,371	57,75	76,714	25,67	0,657	1,987
21.02.2025 23	24,00	85,86	77,586	59,03	76,890	26,83	0,696	2,084
22.02.2025 23	24,00	85,32	77,651	58,65	76,964	26,67	0,687	2,073
23.02.2025 23	24,00	83,21	71,399	57,19	70,507	26,02	0,892	1,867
24.02.2025 23	24,00	77,78	76,231	54,65	75,695	23,13	0,536	1,762
25.02.2025 23	24,00	73,89	77,670	52,32	76,970	21,57	0,700	1,675
26.02.2025 23	24,00	78,21	77,560	54,59	76,854	23,62	0,706	1,832
27.02.2025 23	24,00	77,97	77,455	54,57	76,852	23,40	0,603	1,813
28.02.2025 23	24,00	71,77	77,491	51,44	76,994	20,33	0,497	1,575
01.03.2025 23	24,00	69,48	77,477	50,32	76,994	19,16	0,483	1,483
02.03.2025 23	24,00	67,85	77,407	49,66	76,956	18,19	0,451	1,407
03.03.2025 23	24,00	66,13	77,501	48,72	77,126	17,41	0,375	1,348
04.03.2025 23	24,00	62,54	77,389	46,65	77,025	15,89	0,364	1,228
05.03.2025 23	24,00	57,10	77,243	43,54	76,981	13,56	0,262	1,046
06.03.2025 23	24,00	56,04	77,186	42,94	77,010	13,10	0,176	1,010
07.03.2025 23	24,00	58,80	77,195	44,62	77,025	14,18	0,170	1,093
08.03.2025 23	24,00	61,46	77,267	46,45	77,032	15,01	0,235	1,158
09.03.2025 23	24,00	59,89	77,237	45,76	77,007	14,13	0,230	1,091
10.03.2025 23	24,00	58,39	77,181	44,98	76,984	13,41	0,197	1,034
11.03.2025 23	24,00	56,81	76,939	43,98	76,748	12,83	0,191	0,986
12.03.2025 23	24,00	58,38	77,015	45,06	76,784	13,32	0,231	1,025
13.03.2025 23	24,00	56,46	76,776	44,19	76,554	12,27	0,222	0,942
14.03.2025 23	24,00	56,31	79,905	44,63	79,621	11,68	0,284	0,933
15.03.2025 23	24,00	56,31	82,743	45,01	82,421	11,30	0,322	0,934
16.03.2025 23	24,00	56,38	81,695	45,15	81,376	11,23	0,319	0,917
17.03.2025 23	24,00	56,34	77,963	44,89	77,720	11,45	0,243	0,892
18.03.2025 23	24,00	56,32	78,014	44,76	77,755	11,56	0,259	0,900
19.03.2025 23	24,00	61,03	78,174	46,84	77,882	14,19	0,292	1,109
20.03.2025 23	24,00	62,67	78,192	47,67	77,862	15,00	0,330	1,172
21.03.2025 23	24,00	57,95	78,076	44,79	77,842	13,16	0,234	1,026
Среднее	24,00	66,42	77,677	49,10	77,271	17,33	0,406	1,342
Итого	768,00		2485,674		2472,676		12,998	42,947

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	17332,525	17397,824	208,033
21.03.2025	19818,199	19870,500	250,980

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru