

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 3

Номер прибора: 1002475

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.11.2024 23	24,00	64,03	72,093	48,26	71,928	15,77	0,165	1,136
26.11.2024 23	24,00	57,16	82,833	44,58	82,316	12,58	0,517	1,041
27.11.2024 23	24,00	57,41	87,068	45,12	86,497	12,29	0,571	1,070
28.11.2024 23	24,00	59,59	85,553	46,13	84,964	13,46	0,589	1,150
29.11.2024 23	24,00	61,65	80,679	46,77	80,159	14,88	0,520	1,199
30.11.2024 23	24,00	63,46	78,341	47,47	77,869	15,99	0,472	1,252
01.12.2024 23	24,00	62,45	78,267	46,91	77,798	15,54	0,469	1,215
02.12.2024 23	24,00	62,64	77,444	46,83	76,950	15,81	0,494	1,223
03.12.2024 23	24,00	63,34	78,051	47,35	77,516	15,99	0,535	1,247
04.12.2024 23	24,00	62,52	78,852	47,13	78,326	15,39	0,526	1,212
05.12.2024 23	24,00	54,44	81,695	42,84	81,255	11,60	0,440	0,946
06.12.2024 23	24,00	54,68	82,384	42,96	81,936	11,72	0,448	0,965
07.12.2024 23	24,00	60,62	80,843	46,32	80,324	14,30	0,519	1,155
08.12.2024 23	24,00	58,03	80,587	45,02	80,100	13,01	0,487	1,047
09.12.2024 23	24,00	54,58	77,084	42,59	76,743	11,99	0,341	0,923
10.12.2024 23	24,00	55,06	77,114	42,95	76,772	12,11	0,342	0,933
11.12.2024 23	24,00	53,78	77,134	42,27	76,813	11,51	0,321	0,887
12.12.2024 23	24,00	54,55	76,996	42,64	76,632	11,91	0,364	0,915
13.12.2024 23	24,00	66,40	74,978	48,59	74,500	17,81	0,478	1,334
14.12.2024 23	24,00	70,34	73,755	50,29	73,257	20,05	0,498	1,478
15.12.2024 23	24,00	60,24	75,773	45,13	75,343	15,11	0,430	1,144
16.12.2024 23	24,00	56,43	77,367	43,24	76,921	13,19	0,446	1,019
17.12.2024 23	24,00	53,69	76,336	41,47	75,905	12,22	0,431	0,932
18.12.2024 23	24,00	57,00	77,037	43,44	76,557	13,56	0,480	1,044
19.12.2024 23	24,00	64,20	75,395	47,21	74,859	16,99	0,536	1,280
Среднее	24,00	59,53	78,546	45,34	78,090	14,19	0,457	1,110
Итого	600,00		1963,659		1952,240		11,419	27,749

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2024	10764,298	10875,011	111,166
19.12.2024	12727,957	12827,251	138,914

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru