

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 3

Номер прибора: 1002475

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.12.2024 23	24,00	64,75	75,089	47,53	74,553	17,22	0,536	1,292
21.12.2024 23	24,00	59,45	76,970	44,97	76,449	14,48	0,521	1,114
22.12.2024 23	24,00	55,39	77,732	42,88	77,259	12,51	0,473	0,971
23.12.2024 23	24,00	54,39	77,899	42,24	77,438	12,15	0,461	0,945
24.12.2024 23	24,00	55,71	77,455	43,07	76,956	12,64	0,499	0,978
25.12.2024 23	24,00	55,39	77,645	43,07	77,175	12,32	0,470	0,956
26.12.2024 23	24,00	53,86	76,854	42,06	76,369	11,80	0,485	0,906
27.12.2024 23	24,00	56,27	77,512	43,51	76,982	12,76	0,530	0,988
28.12.2024 23	24,00	61,81	77,006	46,42	76,403	15,39	0,603	1,184
29.12.2024 23	24,00	59,03	77,362	44,96	76,805	14,07	0,557	1,087
30.12.2024 23	24,00	56,79	77,502	43,67	76,997	13,12	0,505	1,016
31.12.2024 23	24,00	60,27	76,540	45,46	75,976	14,81	0,564	1,132
01.01.2025 23	24,00	55,07	77,716	42,63	77,238	12,44	0,478	0,966
02.01.2025 23	24,00	56,04	77,470	43,13	76,954	12,91	0,516	0,999
03.01.2025 23	24,00	59,48	76,709	45,16	76,135	14,32	0,574	1,097
04.01.2025 23	24,00	54,59	76,048	42,44	75,558	12,15	0,490	0,924
05.01.2025 23	24,00	65,32	72,802	47,59	72,156	17,73	0,646	1,290
06.01.2025 23	24,00	63,81	75,726	47,20	75,078	16,61	0,648	1,257
07.01.2025 23	24,00	57,34	77,094	43,68	76,510	13,66	0,584	1,052
08.01.2025 23	24,00	61,72	75,842	46,15	75,212	15,57	0,630	1,180
09.01.2025 23	24,00	61,72	76,227	46,23	75,565	15,49	0,662	1,179
10.01.2025 23	24,00	61,53	76,166	46,32	75,513	15,21	0,653	1,157
11.01.2025 23	24,00	60,59	76,284	45,85	75,638	14,74	0,646	1,123
12.01.2025 23	24,00	59,96	76,721	45,54	76,063	14,42	0,658	1,105
13.01.2025 23	24,00	56,80	77,036	43,66	76,441	13,14	0,595	1,011
14.01.2025 23	24,00	63,49	78,692	47,54	77,899	15,95	0,793	1,254
15.01.2025 23	24,00	62,16	82,673	47,30	81,774	14,86	0,899	1,228
16.01.2025 23	24,00	62,88	82,038	47,58	81,189	15,30	0,849	1,255
17.01.2025 23	24,00	62,14	82,274	47,10	81,455	15,04	0,819	1,236
18.01.2025 23	24,00	60,64	80,023	45,94	79,279	14,70	0,744	1,175
19.01.2025 23	24,00	61,62	77,171	46,20	76,509	15,42	0,662	1,188
Среднее	24,00	59,36	77,428	45,07	76,823	14,29	0,605	1,105
Итого	744,00		2400,278		2381,528		18,750	34,245

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	12727,957	12827,251	138,914
19.01.2025	15128,235	15208,779	173,160

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru