

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 3

Номер прибора: 1002475

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025 23	24,00	62,73	76,444	46,63	75,791	16,10	0,653	1,230
21.01.2025 23	24,00	61,94	77,547	46,27	76,852	15,67	0,695	1,215
22.01.2025 23	24,00	63,30	77,104	47,01	76,410	16,29	0,694	1,255
23.01.2025 23	24,00	58,60	79,366	44,78	78,674	13,82	0,692	1,096
24.01.2025 23	24,00	56,40	79,892	43,61	79,348	12,79	0,544	1,021
25.01.2025 23	24,00	59,01	76,831	44,73	76,338	14,28	0,493	1,096
26.01.2025 23	24,00	61,07	76,324	45,85	75,796	15,22	0,528	1,161
27.01.2025 23	24,00	62,74	76,666	46,81	76,111	15,93	0,555	1,220
28.01.2025 23	24,00	62,53	75,478	46,54	74,942	15,99	0,536	1,205
29.01.2025 23	24,00	61,48	75,482	45,90	74,953	15,58	0,529	1,175
30.01.2025 23	24,00	61,99	75,627	46,18	75,093	15,81	0,534	1,195
31.01.2025 23	24,00	61,29	75,990	45,94	75,436	15,35	0,554	1,165
01.02.2025 23	24,00	59,75	76,651	45,21	76,124	14,54	0,527	1,113
02.02.2025 23	24,00	55,71	78,490	43,22	77,982	12,49	0,508	0,979
03.02.2025 23	24,00	55,80	78,556	43,30	78,059	12,50	0,497	0,981
04.02.2025 23	24,00	59,63	76,737	45,06	76,209	14,57	0,528	1,117
05.02.2025 23	24,00	63,44	74,726	46,74	74,194	16,70	0,532	1,247
06.02.2025 23	24,00	64,98	74,676	47,46	74,111	17,52	0,565	1,307
07.02.2025 23	24,00	65,15	74,394	47,45	73,855	17,70	0,539	1,316
08.02.2025 23	24,00	65,10	74,514	47,39	73,976	17,71	0,538	1,319
09.02.2025 23	24,00	65,62	74,395	47,63	73,840	17,99	0,555	1,338
10.02.2025 23	24,00	62,13	75,474	45,81	74,926	16,32	0,548	1,230
11.02.2025 23	24,00	63,04	74,878	46,28	74,336	16,76	0,542	1,254
12.02.2025 23	24,00	65,15	53,978	47,69	53,474	17,46	0,504	0,944
13.02.2025 23	24,00	66,11	76,818	50,38	76,693	15,73	0,125	1,205
14.02.2025 23	24,00	63,38	79,309	47,35	78,911	16,03	0,398	1,270
15.02.2025 23	24,00	57,87	79,221	44,25	78,910	13,62	0,311	1,078
16.02.2025 23	24,00	64,15	79,446	47,69	79,050	16,46	0,396	1,307
17.02.2025 23	24,00	79,24	79,276	56,08	78,651	23,16	0,625	1,836
Среднее	24,00	62,39	76,010	46,53	75,484	15,87	0,526	1,203
Итого	696,00		2204,290		2189,045		15,245	34,873

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	15128,235	15208,779	173,160
17.02.2025	17332,525	17397,824	208,033

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru