

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 8

Номер прибора: 00010654

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	78,88	55,80	23,08	94,551	94,711	-0,160	6,00	5,50	2,183
19.02.2025 23	24,00	0,00	77,32	54,87	22,45	94,157	94,557	-0,400	6,00	5,50	2,114
20.02.2025 23	24,00	0,00	84,13	58,25	25,88	93,741	94,296	-0,555	6,00	5,50	2,428
21.02.2025 23	24,00	0,00	86,60	59,41	27,19	93,976	94,534	-0,558	6,00	5,50	2,558
22.02.2025 23	24,00	0,00	86,10	59,00	27,10	94,198	94,655	-0,457	6,00	5,50	2,555
23.02.2025 23	24,00	0,00	83,92	58,51	25,41	92,001	92,508	-0,507	6,00	5,50	2,338
24.02.2025 23	24,00	0,00	78,08	55,52	22,56	94,390	94,525	-0,135	6,00	5,50	2,128
25.02.2025 23	24,00	0,00	74,69	53,06	21,63	94,277	94,732	-0,455	6,00	5,50	2,035
26.02.2025 23	24,00	0,00	78,60	55,21	23,39	94,140	94,530	-0,390	6,00	5,50	2,197
27.02.2025 23	24,00	0,00	78,16	54,96	23,20	94,057	94,536	-0,479	6,00	5,50	2,173
28.02.2025 23	24,00	0,00	72,01	51,83	20,18	94,244	94,788	-0,544	6,00	5,50	1,899
01.03.2025 23	24,00	0,00	69,98	50,73	19,25	94,160	94,836	-0,676	6,00	5,50	1,808
02.03.2025 23	24,00	0,00	67,78	49,76	18,02	94,175	94,874	-0,699	6,00	5,50	1,692
03.03.2025 23	24,00	0,00	66,44	49,07	17,37	94,280	95,112	-0,832	6,00	5,50	1,636
04.03.2025 23	24,00	0,00	62,48	46,87	15,61	94,177	94,904	-0,727	6,00	5,50	1,468
05.03.2025 23	24,00	0,00	57,19	43,79	13,40	94,055	94,934	-0,879	6,00	5,50	1,259
06.03.2025 23	24,00	0,00	56,19	43,19	13,00	94,007	94,856	-0,849	6,00	5,50	1,220
07.03.2025 23	24,00	0,00	59,22	44,97	14,25	94,151	94,984	-0,833	6,00	5,50	1,341
08.03.2025 23	24,00	0,00	61,40	46,55	14,85	94,233	95,019	-0,786	6,00	5,50	1,397
09.03.2025 23	24,00	0,00	59,97	45,81	14,16	94,113	94,950	-0,837	6,00	5,50	1,330
10.03.2025 23	24,00	0,00	58,32	44,91	13,41	94,095	94,883	-0,788	6,00	5,50	1,260
11.03.2025 23	24,00	0,00	57,07	44,01	13,06	93,960	94,824	-0,864	6,00	5,50	1,226
12.03.2025 23	24,00	0,00	58,25	45,05	13,20	94,003	94,882	-0,879	6,00	5,50	1,240
13.03.2025 23	24,00	0,00	56,46	44,23	12,23	93,696	94,520	-0,824	6,00	5,50	1,145
14.03.2025 23	24,00	0,00	56,32	44,32	12,00	94,295	95,110	-0,815	6,00	5,50	1,130
15.03.2025 23	24,00	0,00	56,32	44,35	11,97	94,586	95,605	-1,019	6,00	5,50	1,131
16.03.2025 23	24,00	0,00	56,35	44,56	11,79	94,585	95,396	-0,811	6,00	5,50	1,114
17.03.2025 23	24,00	0,00	56,30	44,73	11,57	94,392	95,288	-0,896	6,00	5,50	1,091
18.03.2025 23	24,00	0,00	56,43	44,56	11,87	94,485	95,203	-0,718	6,00	5,50	1,121
19.03.2025 23	24,00	0,00	61,41	46,83	14,58	94,630	95,501	-0,871	6,00	5,50	1,378
20.03.2025 23	24,00	0,00	62,65	47,50	15,15	94,862	95,377	-0,515	6,00	5,50	1,436
21.03.2025 23	24,00	0,00	57,96	44,72	13,24	94,806	95,290	-0,484	6,00	5,50	1,254
Среднее	24,00	0,00	66,66	49,28	17,38	94,171	94,835	-0,664	6,00	5,50	1,634
Итого	768,00	0,00				3013,478	3034,720	-21,242			52,283

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	50743,799	50267,399	530,267	10847,00	1,00
21.03.2025	53757,277	53302,119	582,550	11615,00	1,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru