

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 8

Номер прибора: 00010654

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	64,87	47,70	17,17	90,623	91,309	-0,686	6,00	5,50	1,553
21.12.2024 23	24,00	0,00	59,53	45,00	14,53	92,955	93,694	-0,739	6,00	5,50	1,349
22.12.2024 23	24,00	0,00	55,35	42,89	12,46	93,945	94,869	-0,924	6,00	5,50	1,168
23.12.2024 23	24,00	0,00	54,59	42,47	12,12	94,178	94,983	-0,805	6,00	5,50	1,140
24.12.2024 23	24,00	0,00	55,83	43,26	12,57	93,825	94,656	-0,831	6,00	5,50	1,179
25.12.2024 23	24,00	0,00	55,36	43,20	12,16	94,339	94,953	-0,614	6,00	5,50	1,146
26.12.2024 23	24,00	0,00	54,03	42,16	11,87	93,405	94,002	-0,597	6,00	5,50	1,107
27.12.2024 23	24,00	0,00	56,39	43,59	12,80	94,190	94,842	-0,652	6,00	5,50	1,204
28.12.2024 23	24,00	0,00	62,01	46,58	15,43	93,524	94,226	-0,702	6,00	5,50	1,441
29.12.2024 23	24,00	0,00	59,08	45,04	14,04	93,960	94,684	-0,724	6,00	5,50	1,317
30.12.2024 23	24,00	0,00	57,04	43,82	13,22	94,260	94,936	-0,676	6,00	5,50	1,245
31.12.2024 23	24,00	0,00	60,25	45,54	14,71	92,618	93,673	-1,055	6,00	5,50	1,359
01.01.2025 23	24,00	0,00	55,16	42,78	12,38	94,446	95,273	-0,827	6,00	5,50	1,167
02.01.2025 23	24,00	0,00	56,43	43,33	13,10	93,894	94,952	-1,058	6,00	5,50	1,228
03.01.2025 23	24,00	0,00	59,34	45,24	14,10	92,959	93,981	-1,022	6,00	5,50	1,308
04.01.2025 23	24,00	0,00	55,02	42,60	12,42	91,988	92,898	-0,910	6,00	5,50	1,141
05.01.2025 23	24,00	0,00	65,98	47,94	18,04	87,434	88,131	-0,697	6,00	5,50	1,576
06.01.2025 23	24,00	0,00	63,60	47,23	16,37	91,960	92,616	-0,656	6,00	5,50	1,503
07.01.2025 23	24,00	0,00	57,74	43,94	13,80	93,629	94,230	-0,601	6,00	5,50	1,290
08.01.2025 23	24,00	0,00	61,77	46,25	15,52	92,150	92,752	-0,602	6,00	5,50	1,427
09.01.2025 23	24,00	0,00	61,96	46,36	15,60	92,344	93,145	-0,801	6,00	5,50	1,438
10.01.2025 23	24,00	0,00	61,66	46,38	15,28	92,355	93,145	-0,790	6,00	5,50	1,409
11.01.2025 23	24,00	0,00	60,70	45,93	14,77	92,502	93,361	-0,859	6,00	5,50	1,364
12.01.2025 23	24,00	0,00	59,92	45,60	14,32	93,225	93,968	-0,743	6,00	5,50	1,333
13.01.2025 23	24,00	0,00	57,12	43,88	13,24	93,561	94,334	-0,773	6,00	5,50	1,237
14.01.2025 23	24,00	0,00	63,63	47,39	16,24	93,248	93,596	-0,348	6,00	5,50	1,512
15.01.2025 23	24,00	0,00	62,49	46,80	15,69	94,379	94,811	-0,432	6,00	5,50	1,479
16.01.2025 23	24,00	0,00	63,00	46,99	16,01	93,761	94,109	-0,348	6,00	5,50	1,498
17.01.2025 23	24,00	0,00	62,20	46,65	15,55	94,200	94,618	-0,418	6,00	5,50	1,463
18.01.2025 23	24,00	0,00	61,08	45,89	15,19	93,768	94,153	-0,385	6,00	5,50	1,423
19.01.2025 23	24,00	0,00	61,98	46,33	15,65	92,346	92,554	-0,208	6,00	5,50	1,444
Среднее	24,00	0,00	59,52	45,12	14,40	93,096	93,789	-0,693	6,00	5,50	1,337
Итого	744,00	0,00				2885,971	2907,454	-21,483			41,449

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	45205,362	44697,679	446,390	9407,00	1,00
19.01.2025	48091,333	47605,133	487,838	10151,00	1,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru