

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 9

Номер прибора: 00010646

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	78,59	54,93	23,66	86,920	86,760	0,160	6,00	5,50	2,056
19.02.2025 23	24,00	0,00	76,92	53,92	23,00	87,070	86,620	0,450	6,00	5,50	2,002
20.02.2025 23	24,00	0,00	83,64	57,29	26,35	86,590	86,590	0,000	6,00	5,50	2,285
21.02.2025 23	24,00	0,00	86,14	58,53	27,61	86,830	86,680	0,150	6,00	5,50	2,398
22.02.2025 23	24,00	0,00	85,65	58,22	27,43	86,770	86,770	0,000	6,00	5,50	2,381
23.02.2025 23	24,00	0,00	83,45	57,36	26,09	87,470	87,310	0,160	6,00	5,50	2,280
24.02.2025 23	24,00	0,00	77,86	54,46	23,40	87,280	86,960	0,320	6,00	5,50	2,040
25.02.2025 23	24,00	0,00	74,20	52,29	21,91	87,110	86,960	0,150	6,00	5,50	1,904
26.02.2025 23	24,00	0,00	78,24	54,49	23,75	86,950	86,950	0,000	6,00	5,50	2,058
27.02.2025 23	24,00	0,00	77,92	54,40	23,52	87,040	87,040	0,000	6,00	5,50	2,041
28.02.2025 23	24,00	0,00	71,79	51,30	20,49	87,170	87,170	0,000	6,00	5,50	1,781
01.03.2025 23	24,00	0,00	69,60	50,14	19,46	87,290	87,130	0,160	6,00	5,50	1,695
02.03.2025 23	24,00	0,00	67,64	49,41	18,23	87,300	87,300	0,000	6,00	5,50	1,584
03.03.2025 23	24,00	0,00	66,19	48,50	17,69	87,440	87,280	0,160	6,00	5,50	1,543
04.03.2025 23	24,00	0,00	62,39	46,45	15,94	87,340	87,340	0,000	6,00	5,50	1,389
05.03.2025 23	24,00	0,00	57,05	43,40	13,65	87,480	87,310	0,170	6,00	5,50	1,191
06.03.2025 23	24,00	0,00	56,03	42,76	13,27	87,440	87,440	0,000	6,00	5,50	1,160
07.03.2025 23	24,00	0,00	58,89	44,43	14,46	87,490	87,330	0,160	6,00	5,50	1,262
08.03.2025 23	24,00	0,00	61,28	46,16	15,12	87,390	87,390	0,000	6,00	5,50	1,318
09.03.2025 23	24,00	0,00	59,78	45,42	14,36	87,410	87,250	0,160	6,00	5,50	1,253
10.03.2025 23	24,00	0,00	58,20	44,65	13,55	87,390	87,390	0,000	6,00	5,50	1,181
11.03.2025 23	24,00	0,00	56,80	43,68	13,12	87,330	87,330	0,000	6,00	5,50	1,145
12.03.2025 23	24,00	0,00	58,16	44,77	13,39	87,510	87,510	0,000	6,00	5,50	1,172
13.03.2025 23	24,00	0,00	56,31	43,96	12,35	87,280	87,280	0,000	6,00	5,50	1,079
14.03.2025 23	24,00	0,00	56,17	44,14	12,03	87,810	87,810	0,000	6,00	5,50	1,055
15.03.2025 23	24,00	0,00	56,17	44,18	11,99	88,160	88,160	0,000	6,00	5,50	1,057
16.03.2025 23	24,00	0,00	56,20	44,36	11,84	88,110	88,110	0,000	6,00	5,50	1,043
17.03.2025 23	24,00	0,00	56,17	44,47	11,70	87,950	87,950	0,000	6,00	5,50	1,029
18.03.2025 23	24,00	0,00	56,25	44,25	12,00	88,060	87,890	0,170	6,00	5,50	1,056
19.03.2025 23	24,00	0,00	61,11	46,43	14,68	87,940	87,940	0,000	6,00	5,50	1,291
20.03.2025 23	24,00	0,00	62,54	47,22	15,32	87,910	87,910	0,000	6,00	5,50	1,345
21.03.2025 23	24,00	0,00	57,81	44,42	13,39	88,050	87,870	0,180	6,00	5,50	1,179
Среднее	24,00	0,00	66,41	48,76	17,65	87,415	87,335	0,080	6,00	5,50	1,539
Итого	768,00	0,00				2797,280	2794,730	2,550			49,253

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	18461,390	18487,328	269,624	10631,00	1,00
21.03.2025	21258,670	21282,058	318,877	11399,00	1,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru