

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 9

Номер прибора: 00010646

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	56,71	43,74	12,97	88,020	87,850	0,170	0,59	0,54	1,140
23.03.2025 23	24,00	0,00	57,16	43,88	13,28	88,060	87,880	0,180	0,59	0,54	1,168
24.03.2025 23	24,00	0,00	60,14	45,63	14,51	87,890	87,890	0,000	0,59	0,54	1,276
25.03.2025 23	24,00	0,00	55,57	43,27	12,30	87,790	87,790	0,000	0,59	0,54	1,075
26.03.2025 23	24,00	0,00	48,20	38,99	9,21	87,740	87,740	0,000	0,59	0,54	0,806
27.03.2025 23	24,00	0,00	48,50	39,21	9,29	87,730	87,550	0,180	0,59	0,54	0,814
28.03.2025 23	24,00	0,00	47,75	39,08	8,67	87,680	87,680	0,000	0,59	0,54	0,757
29.03.2025 23	24,00	0,00	45,71	38,11	7,60	87,570	87,570	0,000	0,59	0,54	0,666
30.03.2025 23	24,00	0,00	45,99	38,35	7,64	87,520	87,520	0,000	0,59	0,54	0,668
31.03.2025 23	24,00	0,00	49,06	39,92	9,14	87,890	87,700	0,190	0,59	0,54	0,804
01.04.2025 23	24,00	0,00	48,00	39,18	8,82	85,890	85,890	0,000	0,59	0,54	0,758
02.04.2025 23	24,00	0,00	47,46	39,03	8,43	87,520	87,520	0,000	0,59	0,54	0,736
03.04.2025 23	24,00	0,00	48,48	39,47	9,01	87,750	87,750	0,000	0,59	0,54	0,791
04.04.2025 23	24,00	0,00	50,40	40,41	9,99	87,940	87,940	0,000	0,59	0,54	0,880
05.04.2025 23	24,00	0,00	51,47	41,00	10,47	88,030	87,850	0,180	0,59	0,54	0,923
06.04.2025 23	24,00	0,00	50,82	40,49	10,33	87,890	87,890	0,000	0,59	0,54	0,906
07.04.2025 23	24,00	0,00	48,22	39,16	9,06	87,870	87,690	0,180	0,59	0,54	0,794
08.04.2025 23	24,00	0,00	52,55	41,46	11,09	88,210	87,850	0,360	0,59	0,54	0,978
09.04.2025 23	24,00	0,00	58,45	44,62	13,83	88,010	87,840	0,170	0,59	0,54	1,217
10.04.2025 23	24,00	0,00	56,95	43,69	13,26	87,810	87,810	0,000	0,59	0,54	1,162
11.04.2025 23	24,00	0,00	55,80	42,87	12,93	87,880	87,700	0,180	0,59	0,54	1,136
12.04.2025 23	24,00	0,00	60,09	45,20	14,89	87,930	87,930	0,000	0,59	0,54	1,307
13.04.2025 23	24,00	0,00	57,13	43,67	13,46	87,520	87,520	0,000	0,59	0,54	1,175
14.04.2025 23	24,00	0,00	50,70	40,11	10,59	86,910	86,910	0,000	0,59	0,54	0,920
15.04.2025 23	24,00	0,00	49,80	39,70	10,10	85,730	85,730	0,000	0,59	0,54	0,866
16.04.2025 23	24,00	0,00	42,15	23,40	18,75	1,800	2,200	-0,400	0,59	0,54	0,032
17.04.2025 23	11,00	13,00	17,80	17,53	0,27	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
18.04.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	0,59	0,54	-
Среднее	22,68	1,32	50,41	39,67	10,74	81,207	78,257	0,050	0,59	0,54	0,848
Итого	635,00	37,00				2192,580	2191,190	1,390			23,755

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	21258,670	21282,058	318,877	11399,00	1,00
20.04.2025	23451,250	23473,248	342,632	12034,00	38,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru