

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 9

Номер прибора: 00010646

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	0,00	64,67	46,90	17,77	82,250	82,530	-0,280	6,00	5,50	1,457
21.12.2024 23	24,00	0,00	59,37	44,36	15,01	84,880	84,880	0,000	6,00	5,50	1,272
22.12.2024 23	24,00	0,00	55,26	42,41	12,85	85,950	85,950	0,000	6,00	5,50	1,105
23.12.2024 23	24,00	0,00	54,42	41,87	12,55	86,140	86,140	0,000	6,00	5,50	1,079
24.12.2024 23	24,00	0,00	55,62	42,62	13,00	85,660	85,660	0,000	6,00	5,50	1,115
25.12.2024 23	24,00	0,00	55,22	42,60	12,62	85,790	85,790	0,000	6,00	5,50	1,082
26.12.2024 23	24,00	0,00	53,83	41,60	12,23	84,900	84,900	0,000	6,00	5,50	1,036
27.12.2024 23	24,00	0,00	56,18	42,99	13,19	85,640	85,640	0,000	6,00	5,50	1,128
28.12.2024 23	24,00	0,00	61,78	45,81	15,97	84,740	84,740	0,000	6,00	5,50	1,353
29.12.2024 23	24,00	0,00	58,91	44,36	14,55	85,260	85,260	0,000	6,00	5,50	1,241
30.12.2024 23	24,00	0,00	56,82	43,15	13,67	85,460	85,460	0,000	6,00	5,50	1,167
31.12.2024 23	24,00	0,00	60,12	44,91	15,21	84,330	84,330	0,000	6,00	5,50	1,282
01.01.2025 23	24,00	0,00	55,00	42,21	12,79	85,890	85,890	0,000	6,00	5,50	1,099
02.01.2025 23	24,00	0,00	56,13	42,62	13,51	85,480	85,480	0,000	6,00	5,50	1,151
03.01.2025 23	24,00	0,00	59,27	44,55	14,72	84,550	84,550	0,000	6,00	5,50	1,240
04.01.2025 23	24,00	0,00	54,76	41,91	12,85	83,710	83,710	0,000	6,00	5,50	1,075
05.01.2025 23	24,00	0,00	65,59	46,99	18,60	79,670	79,580	0,090	6,00	5,50	1,477
06.01.2025 23	24,00	0,00	63,56	46,53	17,03	83,090	83,090	0,000	6,00	5,50	1,411
07.01.2025 23	24,00	0,00	57,41	43,23	14,18	84,820	84,820	0,000	6,00	5,50	1,199
08.01.2025 23	24,00	0,00	61,61	45,62	15,99	83,120	83,340	-0,220	6,00	5,50	1,325
09.01.2025 23	24,00	0,00	61,71	45,74	15,97	83,700	83,700	0,000	6,00	5,50	1,334
10.01.2025 23	24,00	0,00	61,46	45,67	15,79	83,720	83,720	0,000	6,00	5,50	1,322
11.01.2025 23	24,00	0,00	60,52	45,20	15,32	83,850	83,850	0,000	6,00	5,50	1,283
12.01.2025 23	24,00	0,00	59,78	44,97	14,81	84,340	84,340	0,000	6,00	5,50	1,247
13.01.2025 23	24,00	0,00	56,87	43,21	13,66	84,740	84,740	0,000	6,00	5,50	1,155
14.01.2025 23	24,00	0,00	63,43	46,62	16,81	84,080	84,080	0,000	6,00	5,50	1,411
15.01.2025 23	24,00	0,00	62,19	45,99	16,20	85,270	85,270	0,000	6,00	5,50	1,380
16.01.2025 23	24,00	0,00	62,81	46,27	16,54	84,690	84,690	0,000	6,00	5,50	1,402
17.01.2025 23	24,00	0,00	62,07	45,85	16,22	85,020	85,020	0,000	6,00	5,50	1,377
18.01.2025 23	24,00	0,00	60,81	45,12	15,69	84,680	84,680	0,000	6,00	5,50	1,329
19.01.2025 23	24,00	0,00	61,75	45,46	16,29	83,310	83,310	0,000	6,00	5,50	1,355
Среднее	24,00	0,00	59,32	44,43	14,89	84,475	84,488	-0,013	6,00	5,50	1,254
Итого	744,00	0,00				2618,730	2619,140	-0,410			38,889

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.12.2024	13438,060	13463,428	190,873	9191,00	1,00
19.01.2025	16056,790	16082,568	229,762	9935,00	1,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru