

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 10

Номер прибора: 00234260

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	57,45	45,40	12,05	85,890	86,550	-0,660	0,59	0,54	1,033
23.03.2025 23	24,00	0,00	57,94	45,59	12,35	85,780	86,440	-0,660	0,59	0,54	1,059
24.03.2025 23	24,00	0,00	60,90	47,24	13,66	85,160	85,700	-0,540	0,59	0,54	1,162
25.03.2025 23	24,00	0,00	56,07	44,69	11,38	85,830	86,470	-0,640	0,59	0,54	0,973
26.03.2025 23	24,00	0,00	48,79	40,32	8,47	87,150	87,780	-0,630	0,59	0,54	0,737
27.03.2025 23	24,00	0,00	49,11	40,57	8,54	87,060	87,780	-0,720	0,59	0,54	0,740
28.03.2025 23	24,00	0,00	48,27	40,32	7,95	87,060	87,880	-0,820	0,59	0,54	0,690
29.03.2025 23	24,00	0,00	46,26	39,30	6,96	87,440	88,080	-0,640	0,59	0,54	0,607
30.03.2025 23	24,00	0,00	46,55	39,55	7,00	87,440	88,180	-0,740	0,59	0,54	0,612
31.03.2025 23	24,00	0,00	49,70	41,25	8,45	87,230	87,780	-0,550	0,59	0,54	0,739
01.04.2025 23	24,00	0,00	48,58	40,42	8,16	85,300	85,900	-0,600	0,59	0,54	0,694
02.04.2025 23	24,00	0,00	48,03	40,26	7,77	87,230	87,880	-0,650	0,59	0,54	0,676
03.04.2025 23	24,00	0,00	49,10	40,77	8,33	87,240	87,880	-0,640	0,59	0,54	0,726
04.04.2025 23	24,00	0,00	51,07	41,81	9,26	86,950	87,580	-0,630	0,59	0,54	0,803
05.04.2025 23	24,00	0,00	52,09	42,35	9,74	86,710	87,380	-0,670	0,59	0,54	0,844
06.04.2025 23	24,00	0,00	51,46	41,93	9,53	86,880	87,480	-0,600	0,59	0,54	0,829
07.04.2025 23	24,00	0,00	48,81	40,44	8,37	87,190	87,880	-0,690	0,59	0,54	0,727
08.04.2025 23	24,00	0,00	53,26	42,89	10,37	86,420	87,070	-0,650	0,59	0,54	0,892
09.04.2025 23	24,00	0,00	59,22	46,14	13,08	85,010	85,650	-0,640	0,59	0,54	1,110
10.04.2025 23	24,00	0,00	57,61	45,21	12,40	85,450	85,970	-0,520	0,59	0,54	1,058
11.04.2025 23	24,00	0,00	56,54	44,46	12,08	85,630	86,310	-0,680	0,59	0,54	1,033
12.04.2025 23	24,00	0,00	60,86	46,84	14,02	84,740	85,330	-0,590	0,59	0,54	1,186
13.04.2025 23	24,00	0,00	57,60	45,12	12,48	84,900	85,490	-0,590	0,59	0,54	1,057
14.04.2025 23	24,00	0,00	51,30	41,46	9,84	85,840	86,480	-0,640	0,59	0,54	0,844
15.04.2025 23	24,00	0,00	50,42	41,07	9,35	84,170	84,700	-0,530	0,59	0,54	0,785
16.04.2025 23	24,00	0,00	43,29	22,88	20,41	1,800	2,000	-0,200	0,59	0,54	0,034
Среднее	24,00	0,00	52,32	41,86	10,46	82,981	83,601	-0,620	0,59	0,54	0,833
Итого	624,00	0,00				2157,500	2173,620	-16,120			21,650

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	32522,380	32254,340	331,002	7944,00	0,00
20.04.2025	34679,880	34427,960	352,652	8568,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru