

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 10

Номер прибора: 00234260

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	0,00	63,52	49,82	13,70	97,480	97,950	-0,470	6,00	5,50	1,336
21.01.2025 23	24,00	0,00	62,82	48,79	14,03	92,590	92,950	-0,360	6,00	5,50	1,298
22.01.2025 23	24,00	0,00	63,97	48,22	15,75	82,760	82,810	-0,050	6,00	5,50	1,301
23.01.2025 23	24,00	0,00	59,10	46,03	13,07	86,010	86,160	-0,150	6,00	5,50	1,125
24.01.2025 23	24,00	0,00	57,02	44,86	12,16	87,000	87,280	-0,280	6,00	5,50	1,059
25.01.2025 23	24,00	0,00	59,86	46,04	13,82	84,020	84,060	-0,040	6,00	5,50	1,157
26.01.2025 23	24,00	0,00	61,87	47,18	14,69	83,300	83,410	-0,110	6,00	5,50	1,220
27.01.2025 23	24,00	0,00	63,59	48,01	15,58	82,070	82,210	-0,140	6,00	5,50	1,275
28.01.2025 23	24,00	0,00	63,23	47,84	15,39	81,980	82,110	-0,130	6,00	5,50	1,261
29.01.2025 23	24,00	0,00	62,23	47,28	14,95	82,200	82,310	-0,110	6,00	5,50	1,227
30.01.2025 23	24,00	0,00	62,75	47,54	15,21	82,370	82,410	-0,040	6,00	5,50	1,251
31.01.2025 23	24,00	0,00	61,94	47,35	14,59	82,830	83,020	-0,190	6,00	5,50	1,205
01.02.2025 23	24,00	0,00	60,27	46,58	13,69	84,100	84,170	-0,070	6,00	5,50	1,149
02.02.2025 23	24,00	0,00	56,39	44,60	11,79	86,980	87,070	-0,090	6,00	5,50	1,023
03.02.2025 23	24,00	0,00	56,52	44,74	11,78	86,880	87,160	-0,280	6,00	5,50	1,022
04.02.2025 23	24,00	0,00	60,71	46,55	14,16	83,860	83,920	-0,060	6,00	5,50	1,184
05.02.2025 23	24,00	0,00	64,26	48,18	16,08	80,970	80,990	-0,020	6,00	5,50	1,300
06.02.2025 23	24,00	0,00	66,00	49,06	16,94	80,470	80,650	-0,180	6,00	5,50	1,364
07.02.2025 23	24,00	0,00	66,11	48,94	17,17	80,260	80,350	-0,090	6,00	5,50	1,376
08.02.2025 23	24,00	0,00	66,10	48,78	17,32	80,470	80,540	-0,070	6,00	5,50	1,391
09.02.2025 23	24,00	0,00	66,58	48,97	17,61	80,140	80,240	-0,100	6,00	5,50	1,412
10.02.2025 23	24,00	0,00	62,90	47,13	15,77	82,100	82,220	-0,120	6,00	5,50	1,292
11.02.2025 23	24,00	0,00	63,85	47,63	16,22	81,160	81,310	-0,150	6,00	5,50	1,314
12.02.2025 23	24,00	0,00	66,15	48,02	18,13	61,360	61,710	-0,350	6,00	5,50	1,105
13.02.2025 23	24,00	0,00	66,96	50,14	16,82	84,450	85,290	-0,840	6,00	5,50	1,419
14.02.2025 23	24,00	0,00	63,89	48,80	15,09	85,190	85,980	-0,790	6,00	5,50	1,283
15.02.2025 23	24,00	0,00	58,64	45,75	12,89	86,200	87,170	-0,970	6,00	5,50	1,111
16.02.2025 23	24,00	0,00	65,54	49,37	16,17	84,810	85,700	-0,890	6,00	5,50	1,368
17.02.2025 23	24,00	0,00	80,53	57,41	23,12	81,360	82,160	-0,800	6,00	5,50	1,884
Среднее	24,00	0,00	63,22	47,92	15,30	83,289	83,562	-0,274	6,00	5,50	1,266
Итого	696,00	0,00				2415,370	2423,310	-7,940			36,712

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	27423,520	27124,210	249,896	6480,00	0,00
17.02.2025	29838,890	29547,520	286,608	7176,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru