

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 11

Номер прибора: 00095305

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	0,00	57,11	42,57	14,54	67,660	68,500	-0,840	0,59	0,54	0,980
23.03.2025 23	24,00	0,00	57,52	42,75	14,77	67,780	68,380	-0,600	0,59	0,54	0,998
24.03.2025 23	24,00	0,00	60,53	44,38	16,15	67,570	68,540	-0,970	0,59	0,54	1,089
25.03.2025 23	24,00	0,00	56,00	42,30	13,70	67,770	68,250	-0,480	0,59	0,54	0,928
26.03.2025 23	24,00	0,00	48,59	38,22	10,37	67,600	67,960	-0,360	0,59	0,54	0,699
27.03.2025 23	24,00	0,00	48,89	38,49	10,40	67,720	67,840	-0,120	0,59	0,54	0,704
28.03.2025 23	24,00	0,00	48,16	38,40	9,76	67,380	67,980	-0,600	0,59	0,54	0,658
29.03.2025 23	24,00	0,00	46,11	37,57	8,54	67,580	67,580	0,000	0,59	0,54	0,577
30.03.2025 23	24,00	0,00	46,38	37,80	8,58	67,630	67,630	0,000	0,59	0,54	0,579
31.03.2025 23	24,00	0,00	49,43	39,16	10,27	67,980	67,980	0,000	0,59	0,54	0,696
01.04.2025 23	24,00	0,00	48,40	38,41	9,99	66,240	66,350	-0,110	0,59	0,54	0,663
02.04.2025 23	24,00	0,00	47,88	38,32	9,56	67,730	67,730	0,000	0,59	0,54	0,646
03.04.2025 23	24,00	0,00	48,88	38,68	10,20	67,880	67,880	0,000	0,59	0,54	0,693
04.04.2025 23	24,00	0,00	50,78	39,53	11,25	68,120	68,240	-0,120	0,59	0,54	0,765
05.04.2025 23	24,00	0,00	51,88	40,05	11,83	67,940	68,420	-0,480	0,59	0,54	0,801
06.04.2025 23	24,00	0,00	51,19	39,55	11,64	67,990	68,470	-0,480	0,59	0,54	0,791
07.04.2025 23	24,00	0,00	48,62	38,36	10,26	67,980	67,980	0,000	0,59	0,54	0,696
08.04.2025 23	24,00	0,00	52,91	40,46	12,45	67,970	68,690	-0,720	0,59	0,54	0,845
09.04.2025 23	24,00	0,00	58,82	43,37	15,45	67,920	68,740	-0,820	0,59	0,54	1,048
10.04.2025 23	24,00	0,00	57,38	42,55	14,83	67,730	68,570	-0,840	0,59	0,54	1,004
11.04.2025 23	24,00	0,00	56,18	41,71	14,47	67,780	68,500	-0,720	0,59	0,54	0,981
12.04.2025 23	24,00	0,00	60,45	43,98	16,47	67,750	68,710	-0,960	0,59	0,54	1,114
13.04.2025 23	24,00	0,00	57,54	42,47	15,07	67,540	68,280	-0,740	0,59	0,54	1,014
14.04.2025 23	24,00	0,00	51,04	39,09	11,95	67,140	67,620	-0,480	0,59	0,54	0,800
15.04.2025 23	24,00	0,00	50,18	38,77	11,41	66,470	66,710	-0,240	0,59	0,54	0,756
16.04.2025 23	24,00	0,00	37,26	22,48	14,78	1,500	1,600	-0,100	0,59	0,54	0,023
Среднее	24,00	0,00	51,85	39,59	12,26	65,090	65,505	-0,415	0,59	0,54	0,790
Итого	624,00	0,00				1692,350	1703,130	-10,780			20,548

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
22.03.2025	18017,280	18238,520	276,475	7440,00	0,00
20.04.2025	19709,630	19941,650	297,023	8064,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru