

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 11

Номер прибора: 00095305

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
20.01.2025 23	24,00	0,00	63,01	44,27	18,74	63,760	64,600	-0,840	6,00	5,50	1,195
21.01.2025 23	24,00	0,00	62,33	44,05	18,28	64,610	65,460	-0,850	6,00	5,50	1,179
22.01.2025 23	24,00	0,00	63,55	44,76	18,79	64,340	65,090	-0,750	6,00	5,50	1,209
23.01.2025 23	24,00	0,00	58,80	42,88	15,92	66,240	67,200	-0,960	6,00	5,50	1,053
24.01.2025 23	24,00	0,00	56,67	41,81	14,86	66,660	67,860	-1,200	6,00	5,50	0,989
25.01.2025 23	24,00	0,00	59,36	42,80	16,56	64,850	65,690	-0,840	6,00	5,50	1,070
26.01.2025 23	24,00	0,00	61,39	43,89	17,50	64,650	65,370	-0,720	6,00	5,50	1,128
27.01.2025 23	24,00	0,00	63,11	44,68	18,43	63,720	64,800	-1,080	6,00	5,50	1,174
28.01.2025 23	24,00	0,00	62,80	44,57	18,23	63,740	64,580	-0,840	6,00	5,50	1,159
29.01.2025 23	24,00	0,00	61,76	44,04	17,72	63,620	64,710	-1,090	6,00	5,50	1,126
30.01.2025 23	24,00	0,00	62,27	44,26	18,01	63,770	64,860	-1,090	6,00	5,50	1,149
31.01.2025 23	24,00	0,00	61,56	44,17	17,39	64,080	65,170	-1,090	6,00	5,50	1,114
01.02.2025 23	24,00	0,00	59,97	43,54	16,43	64,760	65,960	-1,200	6,00	5,50	1,064
02.02.2025 23	24,00	0,00	56,02	41,73	14,29	66,370	67,690	-1,320	6,00	5,50	0,947
03.02.2025 23	24,00	0,00	56,14	41,73	14,41	66,480	67,680	-1,200	6,00	5,50	0,957
04.02.2025 23	24,00	0,00	60,18	43,24	16,94	64,640	66,070	-1,430	6,00	5,50	1,094
05.02.2025 23	24,00	0,00	63,76	44,57	19,19	62,850	64,050	-1,200	6,00	5,50	1,203
06.02.2025 23	24,00	0,00	65,43	45,29	20,14	62,860	63,950	-1,090	6,00	5,50	1,266
07.02.2025 23	24,00	0,00	65,53	45,25	20,28	62,590	63,800	-1,210	6,00	5,50	1,268
08.02.2025 23	24,00	0,00	65,49	45,14	20,35	62,810	63,790	-0,980	6,00	5,50	1,277
09.02.2025 23	24,00	0,00	65,96	45,23	20,73	62,590	63,790	-1,200	6,00	5,50	1,298
10.02.2025 23	24,00	0,00	62,41	43,67	18,74	63,750	64,590	-0,840	6,00	5,50	1,195
11.02.2025 23	24,00	0,00	63,37	44,15	19,22	63,180	64,020	-0,840	6,00	5,50	1,213
12.02.2025 23	24,00	0,00	65,35	44,34	21,01	48,380	49,220	-0,840	6,00	5,50	1,015
13.02.2025 23	24,00	0,00	66,59	46,90	19,69	67,460	68,090	-0,630	6,00	5,50	1,324
14.02.2025 23	24,00	0,00	63,61	45,72	17,89	67,570	68,440	-0,870	6,00	5,50	1,209
15.02.2025 23	24,00	0,00	58,27	42,85	15,42	67,430	68,510	-1,080	6,00	5,50	1,039
16.02.2025 23	24,00	0,00	64,86	45,85	19,01	67,760	68,370	-0,610	6,00	5,50	1,287
17.02.2025 23	24,00	0,00	79,69	53,35	26,34	67,400	67,960	-0,560	6,00	5,50	1,777
Среднее	24,00	0,00	62,73	44,44	18,29	64,239	65,220	-0,981	6,00	5,50	1,172
Итого	696,00	0,00				1862,920	1891,370	-28,450			33,978

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
20.01.2025	13998,080	14166,720	200,617	5976,00	0,00
17.02.2025	15861,000	16058,090	234,595	6672,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru