

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	61,64	43,83	17,81	81,878	80,988	0,890	6,000	5,500	1,431
21.01.2025 23	24,00	60,73	43,41	17,32	82,946	82,043	0,903	6,000	5,500	1,410
22.01.2025 23	24,00	62,24	44,19	18,05	82,352	81,432	0,920	6,000	5,500	1,459
23.01.2025 23	24,00	57,62	42,29	15,33	84,494	83,611	0,883	6,000	5,500	1,273
24.01.2025 23	24,00	55,35	41,17	14,18	85,111	84,172	0,939	6,000	5,500	1,188
25.01.2025 23	23,97	57,89	42,22	15,67	82,747	81,944	0,803	6,000	5,500	1,275
26.01.2025 23	24,00	59,94	43,23	16,71	82,474	81,646	0,828	6,000	5,500	1,354
27.01.2025 23	24,00	61,69	43,99	17,70	81,645	80,742	0,903	6,000	5,500	1,418
28.01.2025 23	24,00	61,39	43,81	17,59	81,492	80,615	0,877	6,000	5,500	1,407
29.01.2025 23	24,00	60,35	43,22	17,13	81,476	80,643	0,833	6,000	5,500	1,370
30.01.2025 23	24,00	60,82	43,43	17,39	81,658	80,821	0,837	6,000	5,500	1,394
31.01.2025 23	24,00	60,17	43,26	16,91	82,042	81,243	0,799	6,000	5,500	1,363
01.02.2025 23	23,56	58,55	42,57	15,98	81,218	80,455	0,763	6,000	5,500	1,276
02.02.2025 23	24,00	54,69	40,91	13,79	84,771	84,062	0,709	6,000	5,500	1,151
03.02.2025 23	24,00	54,83	40,99	13,84	84,824	84,136	0,688	6,000	5,500	1,156
04.02.2025 23	24,00	58,62	42,47	16,15	82,875	82,137	0,738	6,000	5,500	1,315
05.02.2025 23	24,00	62,32	43,88	18,43	80,588	79,801	0,787	6,000	5,500	1,458
06.02.2025 23	24,00	63,89	44,47	19,42	80,611	79,731	0,880	6,000	5,500	1,535
07.02.2025 23	24,00	64,02	44,36	19,66	80,298	79,421	0,877	6,000	5,500	1,548
08.02.2025 23	24,00	63,95	44,27	19,68	80,443	79,549	0,894	6,000	5,500	1,552
09.02.2025 23	24,00	64,43	44,41	20,02	80,314	79,400	0,914	6,000	5,500	1,576
10.02.2025 23	24,00	60,97	42,93	18,05	81,445	80,674	0,771	6,000	5,500	1,443
11.02.2025 23	24,00	61,91	43,37	18,54	80,764	79,971	0,793	6,000	5,500	1,469
12.02.2025 23	24,00	63,64	43,38	20,26	61,488	60,804	0,684	6,000	5,500	1,222
13.02.2025 23	24,00	65,03	45,82	19,21	85,016	83,932	1,084	6,000	5,500	1,600
14.02.2025 23	24,00	62,24	44,61	17,63	84,857	83,972	0,885	6,000	5,500	1,468
15.02.2025 23	24,00	56,88	41,76	15,12	84,550	83,878	0,672	6,000	5,500	1,257
16.02.2025 23	24,00	63,11	44,77	18,34	84,920	84,074	0,846	6,000	5,500	1,527
17.02.2025 23	24,00	77,85	52,14	25,71	84,915	83,793	1,122	6,000	5,500	2,125
Среднее	23,98	61,27	43,63	17,64	81,869	81,024	0,846	6,000	5,500	1,414
Итого	695,52				2374,212	2349,690	24,522			41,020

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	22591,196	22492,491	307,754
17.02.2025	24965,408	24842,181	348,774

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru