

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	77,28	52,04	25,24	84,730	83,661	1,069	6,000	5,500	2,082
19.02.2025 23	24,00	75,43	51,00	24,43	84,666	83,651	1,015	6,000	5,500	2,016
20.02.2025 23	24,00	81,95	53,90	28,05	84,667	83,493	1,174	6,000	5,500	2,306
21.02.2025 23	24,00	84,41	55,00	29,41	84,819	83,805	1,014	6,000	5,500	2,419
22.02.2025 23	24,00	83,91	54,55	29,36	84,806	83,860	0,946	6,000	5,500	2,415
23.02.2025 23	24,00	81,81	53,70	28,11	84,479	83,677	0,802	6,000	5,500	2,306
24.02.2025 23	24,00	76,53	51,36	25,18	84,574	83,888	0,686	6,000	5,500	2,074
25.02.2025 23	24,00	72,51	49,12	23,40	84,453	83,785	0,668	6,000	5,500	1,928
26.02.2025 23	24,00	76,72	51,27	25,44	84,479	83,688	0,791	6,000	5,500	2,093
27.02.2025 23	24,00	76,54	51,23	25,31	84,540	83,638	0,902	6,000	5,500	2,084
28.02.2025 23	24,00	70,48	48,45	22,03	84,440	83,755	0,685	6,000	5,500	1,818
01.03.2025 23	24,00	68,20	47,35	20,84	84,327	83,794	0,533	6,000	5,500	1,719
02.03.2025 23	24,00	66,61	46,86	19,74	84,251	83,756	0,495	6,000	5,500	1,628
03.03.2025 23	24,00	65,01	45,96	19,05	84,436	83,907	0,529	6,000	5,500	1,576
04.03.2025 23	24,00	61,43	44,15	17,28	84,175	83,725	0,450	6,000	5,500	1,428
05.03.2025 23	24,00	56,06	41,28	14,78	83,880	83,586	0,294	6,000	5,500	1,220
06.03.2025 23	24,00	55,01	40,65	14,36	83,835	83,591	0,244	6,000	5,500	1,185
07.03.2025 23	24,00	57,65	42,18	15,47	83,992	83,674	0,318	6,000	5,500	1,278
08.03.2025 23	24,00	60,34	43,95	16,39	84,115	83,708	0,407	6,000	5,500	1,354
09.03.2025 23	24,00	58,77	43,20	15,56	82,917	82,500	0,417	6,000	5,500	1,268
10.03.2025 23	24,00	57,26	42,57	14,68	81,441	80,962	0,479	6,000	5,500	1,176
11.03.2025 23	24,00	55,70	41,56	14,14	81,254	80,778	0,476	6,000	5,500	1,131
12.03.2025 23	24,00	57,26	42,67	14,58	81,426	80,868	0,558	6,000	5,500	1,168
13.03.2025 23	24,00	55,35	41,93	13,42	81,064	80,570	0,494	6,000	5,500	1,071
14.03.2025 23	24,00	55,23	42,04	13,20	81,552	81,101	0,451	6,000	5,500	1,060
15.03.2025 23	24,00	55,21	42,11	13,10	81,931	81,426	0,505	6,000	5,500	1,057
16.03.2025 23	24,00	55,27	42,26	13,01	81,841	81,363	0,478	6,000	5,500	1,048
17.03.2025 23	24,00	55,25	42,53	12,72	81,649	81,158	0,491	6,000	5,500	1,023
18.03.2025 23	24,00	55,25	42,25	13,00	81,689	81,153	0,536	6,000	5,500	1,046
19.03.2025 23	24,00	59,87	43,95	15,91	81,952	81,259	0,693	6,000	5,500	1,281
20.03.2025 23	24,00	61,53	44,75	16,78	82,053	81,275	0,778	6,000	5,500	1,351
21.03.2025 23	24,00	56,81	42,17	14,64	81,810	81,140	0,670	6,000	5,500	1,178
Среднее	24,00	65,21	46,19	19,02	83,320	82,694	0,627	6,000	5,500	1,556
Итого	767,99				2666,243	2646,195	20,048			49,788

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	24965,408	24842,181	348,774
21.03.2025	27631,651	27488,376	398,562

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru