

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	55,72	41,50	14,22	81,788	81,119	0,669	0,588	0,539	1,144
23.03.2025 23	24,00	56,08	41,68	14,40	81,833	81,131	0,702	0,588	0,539	1,160
24.03.2025 23	24,00	59,05	43,26	15,79	82,000	81,195	0,805	0,588	0,539	1,272
25.03.2025 23	24,00	54,79	41,27	13,52	81,736	81,068	0,668	0,588	0,539	1,088
26.03.2025 23	24,00	47,37	37,18	10,19	81,366	80,882	0,484	0,588	0,539	0,819
27.03.2025 23	24,00	47,63	37,47	10,16	81,319	80,815	0,504	0,588	0,539	0,816
28.03.2025 23	24,00	47,04	37,43	9,60	81,291	80,795	0,496	0,588	0,539	0,771
29.03.2025 23	24,00	44,94	36,53	8,41	81,155	80,702	0,453	0,588	0,539	0,675
30.03.2025 23	24,00	45,20	36,82	8,38	81,150	80,685	0,465	0,588	0,539	0,672
31.03.2025 23	24,00	48,15	38,19	9,96	81,487	80,967	0,520	0,588	0,539	0,801
01.04.2025 23	24,00	47,18	37,48	9,70	79,591	79,072	0,519	0,588	0,539	0,763
02.04.2025 23	24,00	46,69	37,39	9,30	81,249	80,748	0,501	0,588	0,539	0,747
03.04.2025 23	24,00	47,63	37,70	9,92	81,424	80,903	0,521	0,588	0,539	0,798
04.04.2025 23	24,00	49,48	38,50	10,98	81,602	81,017	0,585	0,588	0,539	0,885
05.04.2025 23	24,00	50,64	39,01	11,63	81,601	81,025	0,576	0,588	0,539	0,936
06.04.2025 23	24,00	49,91	38,61	11,31	81,562	81,057	0,505	0,588	0,539	0,910
07.04.2025 23	24,00	47,41	37,39	10,02	81,342	80,908	0,434	0,588	0,539	0,805
08.04.2025 23	24,00	51,51	39,40	12,11	81,607	81,124	0,483	0,588	0,539	0,975
09.04.2025 23	24,00	57,34	42,24	15,10	81,837	81,195	0,642	0,588	0,539	1,215
10.04.2025 23	24,00	56,01	41,52	14,49	81,725	81,104	0,621	0,588	0,539	1,165
11.04.2025 23	24,00	54,73	40,68	14,05	81,592	80,990	0,602	0,588	0,539	1,128
12.04.2025 23	24,00	58,94	42,81	16,13	81,889	81,182	0,707	0,588	0,539	1,298
13.04.2025 23	24,00	56,23	41,39	14,84	81,433	80,802	0,631	0,588	0,539	1,189
14.04.2025 23	24,00	49,81	38,05	11,76	80,610	80,132	0,478	0,588	0,539	0,936
15.04.2025 23	24,00	48,93	37,74	11,18	80,707	80,257	0,450	0,588	0,539	0,891
16.04.2025 23	24,00	36,90	20,95	15,95	1,677	1,772	-0,095	0,588	0,539	0,026
17.04.2025 23	24,00	13,56	13,79	-0,23	0,000	0,083	-0,083	0,588	0,539	0,000
18.04.2025 23	24,00	13,30	13,31	-0,02	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	47,93	36,76	11,17	72,735	72,240	0,494	0,588	0,539	0,853
Итого	672,00				2036,573	2022,730	13,843			23,889

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	27631,651	27488,376	398,562
20.04.2025	29668,224	29511,106	422,452

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru