

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 22.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2024 23	24,00	13,41	13,52	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
23.10.2024 23	24,00	14,33	14,57	-0,24	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
24.10.2024 23	23,47	14,57	14,74	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
25.10.2024 23	24,00	14,44	14,55	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
26.10.2024 23	24,00	13,29	13,29	0,00	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
27.10.2024 23	23,41	13,96	14,10	-0,14	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
28.10.2024 23	24,00	13,93	13,89	0,04	0,038	0,005	0,033	6,000	5,500	0,000
29.10.2024 23	24,00	14,04	15,15	-1,11	0,000	0,001	-0,001	6,000	5,500	0,000
30.10.2024 23	24,00	14,05	15,05	-1,01	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
31.10.2024 23	24,00	14,19	15,47	-1,28	0,005	0,015	-0,010	6,000	5,500	-0,000
01.11.2024 23	24,00	48,07	36,95	11,12	53,447	53,166	0,281	6,000	5,500	0,588
02.11.2024 23	24,00	52,61	40,72	11,89	84,981	85,089	-0,108	6,000	5,500	0,997
03.11.2024 23	24,00	54,42	41,50	12,92	83,263	82,817	0,446	6,000	5,500	1,059
04.11.2024 23	23,12	56,23	41,82	14,40	72,738	71,913	0,825	6,000	5,500	1,031
05.11.2024 23	24,00	58,64	42,90	15,74	79,408	78,168	1,240	6,000	5,500	1,228
06.11.2024 23	24,00	56,18	41,68	14,50	80,524	79,245	1,279	6,000	5,500	1,149
07.11.2024 23	24,00	52,72	39,60	13,12	75,464	74,421	1,043	6,000	5,500	0,976
08.11.2024 23	24,00	53,31	40,61	12,70	82,640	81,526	1,114	6,000	5,500	1,034
09.11.2024 23	24,00	56,62	42,63	13,99	82,986	81,749	1,237	6,000	5,500	1,142
10.11.2024 23	24,00	57,61	43,13	14,48	82,392	81,113	1,279	6,000	5,500	1,173
11.11.2024 23	24,00	57,58	42,49	15,09	77,616	76,416	1,200	6,000	5,500	1,152
12.11.2024 23	24,00	56,81	42,55	14,26	86,063	84,751	1,312	6,000	5,500	1,207
13.11.2024 23	24,00	56,08	42,08	14,00	85,793	84,544	1,249	6,000	5,500	1,182
14.11.2024 23	23,25	53,32	40,84	12,48	85,961	84,791	1,170	6,000	5,500	1,057
15.11.2024 23	24,00	51,89	40,19	11,70	89,261	88,181	1,080	6,000	5,500	1,030
16.11.2024 23	24,00	55,99	42,05	13,94	89,307	88,028	1,279	6,000	5,500	1,225
17.11.2024 23	24,00	57,95	42,70	15,25	87,082	85,746	1,336	6,000	5,500	1,305
18.11.2024 23	24,00	56,28	42,13	14,15	88,548	87,215	1,333	6,000	5,500	1,233
19.11.2024 23	24,00	53,08	40,85	12,23	91,491	90,402	1,089	6,000	5,500	1,103
20.11.2024 23	24,00	54,67	41,40	13,26	87,996	86,880	1,116	6,000	5,500	1,150
21.11.2024 23	24,00	52,89	41,14	11,74	92,110	90,906	1,204	6,000	5,500	1,066
22.11.2024 23	23,33	52,76	41,01	11,75	87,496	86,334	1,162	6,000	5,500	1,013
23.11.2024 23	24,00	52,56	41,08	11,48	89,936	88,793	1,143	6,000	5,500	1,018
24.11.2024 23	24,00	61,27	44,84	16,43	86,941	85,537	1,404	6,000	5,500	1,402
Среднее	23,90	42,93	33,57	9,37	58,926	58,169	0,757	6,000	5,500	0,780
Итого	812,57				2003,487	1977,752	25,735			26,520

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.10.2024	15850,694	15851,238	207,729
24.11.2024	17854,181	17828,990	234,249

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru