

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	63,66	44,84	18,81	82,840	81,236	1,604	6,000	5,500	1,528
21.12.2024 23	24,00	58,41	42,58	15,83	84,984	83,508	1,476	6,000	5,500	1,322
22.12.2024 23	24,00	54,56	40,77	13,79	85,723	84,334	1,389	6,000	5,500	1,164
23.12.2024 23	24,00	53,42	40,12	13,30	85,918	84,571	1,347	6,000	5,500	1,126
24.12.2024 23	24,00	54,66	40,87	13,79	85,522	84,199	1,323	6,000	5,500	1,162
25.12.2024 23	24,00	54,37	40,98	13,39	85,708	84,425	1,283	6,000	5,500	1,131
26.12.2024 23	24,00	52,81	39,89	12,92	84,710	83,494	1,216	6,000	5,500	1,078
27.12.2024 23	24,00	55,21	41,30	13,91	85,512	84,195	1,317	6,000	5,500	1,171
28.12.2024 23	24,00	60,62	43,87	16,76	84,964	83,525	1,439	6,000	5,500	1,398
29.12.2024 23	24,00	58,04	42,69	15,35	85,362	83,963	1,399	6,000	5,500	1,288
30.12.2024 23	24,00	55,72	41,39	14,33	85,521	84,166	1,355	6,000	5,500	1,206
31.12.2024 23	24,00	59,31	43,05	16,26	84,117	82,926	1,191	6,000	5,500	1,344
01.01.2025 23	24,00	54,07	40,46	13,61	85,271	84,290	0,981	6,000	5,500	1,144
02.01.2025 23	24,00	54,83	40,79	14,03	85,028	84,044	0,984	6,000	5,500	1,175
03.01.2025 23	24,00	58,56	42,83	15,73	84,148	83,041	1,107	6,000	5,500	1,301
04.01.2025 23	24,00	53,71	40,28	13,43	83,276	82,326	0,950	6,000	5,500	1,102
05.01.2025 23	24,00	63,96	44,58	19,38	79,605	78,448	1,157	6,000	5,500	1,512
06.01.2025 23	24,00	62,94	44,60	18,34	82,985	81,815	1,170	6,000	5,500	1,493
07.01.2025 23	24,00	56,06	41,33	14,73	84,573	83,540	1,033	6,000	5,500	1,226
08.01.2025 23	24,00	60,68	43,61	17,07	83,119	81,975	1,144	6,000	5,500	1,393
09.01.2025 23	24,00	60,53	43,66	16,87	83,623	82,477	1,146	6,000	5,500	1,385
10.01.2025 23	24,00	60,43	43,80	16,63	83,590	82,416	1,174	6,000	5,500	1,365
11.01.2025 23	24,00	59,47	43,26	16,21	83,479	82,410	1,069	6,000	5,500	1,330
12.01.2025 23	24,00	58,95	43,12	15,83	83,911	82,896	1,015	6,000	5,500	1,306
13.01.2025 23	24,00	55,68	41,30	14,38	84,248	83,358	0,890	6,000	5,500	1,193
14.01.2025 23	24,00	62,40	44,60	17,80	83,902	82,880	1,022	6,000	5,500	1,465
15.01.2025 23	24,00	60,94	43,98	16,96	85,030	84,080	0,950	6,000	5,500	1,416
16.01.2025 23	24,00	61,79	44,33	17,46	84,387	83,446	0,941	6,000	5,500	1,446
17.01.2025 23	24,00	61,21	43,93	17,28	84,509	83,616	0,893	6,000	5,500	1,433
18.01.2025 23	24,00	59,65	43,11	16,54	84,322	83,432	0,890	6,000	5,500	1,370
19.01.2025 23	24,00	60,63	43,40	17,23	82,923	82,038	0,885	6,000	5,500	1,403
Среднее	24,00	58,30	42,56	15,74	84,284	83,131	1,153	6,000	5,500	1,302
Итого	743,99				2612,810	2577,070	35,740			40,374

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	19978,386	19915,421	267,380
19.01.2025	22591,196	22492,491	307,754

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru