

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	62,89	45,46	17,43	84,800	84,500	0,300	6,000	5,500	1,450
21.01.2025 23	24,00	61,87	45,01	16,86	86,000	85,600	0,400	6,000	5,500	1,423
22.01.2025 23	24,00	63,48	45,92	17,56	85,000	84,700	0,300	6,000	5,500	1,464
23.01.2025 23	24,00	58,76	43,90	14,86	87,600	87,400	0,200	6,000	5,500	1,280
24.01.2025 23	24,00	56,39	42,63	13,76	88,600	88,500	0,100	6,000	5,500	1,199
25.01.2025 23	24,00	58,91	43,79	15,12	86,200	85,900	0,300	6,000	5,500	1,281
26.01.2025 23	24,00	61,02	44,92	16,10	85,500	85,200	0,300	6,000	5,500	1,351
27.01.2025 23	24,00	62,90	45,77	17,13	84,500	84,200	0,300	6,000	5,500	1,420
28.01.2025 23	24,00	62,62	45,57	17,05	84,400	84,000	0,400	6,000	5,500	1,412
29.01.2025 23	24,00	61,56	45,07	16,49	84,500	84,100	0,400	6,000	5,500	1,367
30.01.2025 23	24,00	61,98	45,25	16,73	84,600	84,200	0,400	6,000	5,500	1,389
31.01.2025 23	24,00	61,40	45,16	16,24	85,200	84,600	0,600	6,000	5,500	1,358
01.02.2025 23	24,00	59,92	44,40	15,52	85,800	85,400	0,400	6,000	5,500	1,308
02.02.2025 23	24,00	55,72	42,46	13,27	88,300	88,100	0,200	6,000	5,500	1,153
03.02.2025 23	24,00	55,87	42,52	13,35	88,400	88,200	0,200	6,000	5,500	1,162
04.02.2025 23	24,00	59,52	44,04	15,48	86,200	85,800	0,400	6,000	5,500	1,311
05.02.2025 23	24,00	63,61	45,78	17,83	83,300	82,800	0,500	6,000	5,500	1,456
06.02.2025 23	24,00	65,21	46,38	18,83	83,200	82,600	0,600	6,000	5,500	1,534
07.02.2025 23	24,00	65,39	46,33	19,06	82,800	82,300	0,500	6,000	5,500	1,546
08.02.2025 23	24,00	65,30	46,21	19,09	83,000	82,400	0,600	6,000	5,500	1,552
09.02.2025 23	24,00	65,80	46,33	19,47	82,800	82,300	0,500	6,000	5,500	1,579
10.02.2025 23	24,00	62,19	44,78	17,42	84,300	83,800	0,500	6,000	5,500	1,440
11.02.2025 23	24,00	63,19	45,24	17,95	83,500	83,100	0,400	6,000	5,500	1,470
12.02.2025 23	24,00	64,79	45,19	19,60	64,000	63,300	0,700	6,000	5,500	1,231
13.02.2025 23	24,00	66,35	47,79	18,56	88,800	87,700	1,100	6,000	5,500	1,614
14.02.2025 23	24,00	63,58	46,57	17,01	89,100	88,000	1,100	6,000	5,500	1,486
15.02.2025 23	24,00	58,08	43,45	14,62	89,400	88,600	0,800	6,000	5,500	1,285
16.02.2025 23	24,00	63,95	46,30	17,66	89,400	88,200	1,200	6,000	5,500	1,547
17.02.2025 23	24,00	79,42	54,08	25,34	87,900	86,500	1,400	6,000	5,500	2,166
Среднее	24,00	62,47	45,39	17,08	85,072	84,552	0,521	6,000	5,500	1,422
Итого	695,99				2467,100	2452,000	15,100			41,234

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	14864,300	14794,300	180,459
17.02.2025	17331,400	17246,300	221,693

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru