

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	79,02	53,97	25,05	87,700	86,300	1,400	6,000	5,500	2,137
19.02.2025 23	24,00	76,92	53,00	23,93	87,800	86,500	1,300	6,000	5,500	2,046
20.02.2025 23	24,00	83,62	55,90	27,72	87,100	85,500	1,600	6,000	5,500	2,343
21.02.2025 23	24,00	86,32	57,23	29,09	87,000	85,500	1,500	6,000	5,500	2,452
22.02.2025 23	24,00	85,87	56,79	29,08	87,000	85,400	1,600	6,000	5,500	2,451
23.02.2025 23	24,00	83,70	55,97	27,74	86,600	85,200	1,400	6,000	5,500	2,330
24.02.2025 23	24,00	78,26	53,47	24,79	87,300	86,100	1,200	6,000	5,500	2,106
25.02.2025 23	24,00	73,67	51,02	22,66	87,400	86,400	1,000	6,000	5,500	1,932
26.02.2025 23	24,00	78,26	53,16	25,10	86,900	85,700	1,200	6,000	5,500	2,122
27.02.2025 23	24,00	78,20	53,14	25,06	86,700	85,600	1,100	6,000	5,500	2,114
28.02.2025 23	24,00	71,93	50,41	21,52	87,100	86,200	0,900	6,000	5,500	1,830
01.03.2025 23	24,00	69,40	49,09	20,31	87,400	86,300	1,100	6,000	5,500	1,735
02.03.2025 23	24,00	68,15	48,73	19,42	87,200	86,400	0,800	6,000	5,500	1,657
03.03.2025 23	24,00	66,27	47,76	18,52	87,700	86,800	0,900	6,000	5,500	1,590
04.03.2025 23	24,00	62,80	45,81	16,98	87,700	87,000	0,700	6,000	5,500	1,461
05.03.2025 23	24,00	57,22	42,78	14,43	87,800	87,200	0,600	6,000	5,500	1,246
06.03.2025 23	24,00	56,13	42,01	14,12	87,900	87,300	0,600	6,000	5,500	1,221
07.03.2025 23	24,00	58,53	43,51	15,03	87,700	87,000	0,700	6,000	5,500	1,296
08.03.2025 23	24,00	61,67	45,54	16,14	87,500	86,900	0,600	6,000	5,500	1,386
09.03.2025 23	24,00	59,83	44,73	15,09	87,600	86,900	0,700	6,000	5,500	1,299
10.03.2025 23	24,00	58,43	44,10	14,33	87,700	87,000	0,700	6,000	5,500	1,236
11.03.2025 23	24,00	56,66	42,97	13,69	87,500	87,000	0,500	6,000	5,500	1,179
12.03.2025 23	24,00	58,46	44,23	14,23	87,400	86,700	0,700	6,000	5,500	1,223
13.03.2025 23	24,00	56,43	43,43	12,99	87,100	86,600	0,500	6,000	5,500	1,114
14.03.2025 23	24,00	56,21	43,52	12,69	87,600	87,000	0,600	6,000	5,500	1,094
15.03.2025 23	24,00	56,23	43,67	12,56	87,800	87,300	0,500	6,000	5,500	1,085
16.03.2025 23	24,00	56,27	43,91	12,36	87,800	87,300	0,500	6,000	5,500	1,068
17.03.2025 23	24,00	56,26	44,12	12,14	87,500	87,000	0,500	6,000	5,500	1,045
18.03.2025 23	24,00	56,21	43,83	12,38	87,500	86,900	0,600	6,000	5,500	1,066
19.03.2025 23	24,00	60,84	45,55	15,29	87,400	86,700	0,700	6,000	5,500	1,312
20.03.2025 23	24,00	62,92	46,60	16,32	87,300	86,500	0,800	6,000	5,500	1,397
21.03.2025 23	24,00	57,92	43,85	14,07	87,400	86,800	0,600	6,000	5,500	1,209
Среднее	24,00	66,52	47,93	18,59	87,409	86,531	0,878	6,000	5,500	1,587
Итого	768,00				2797,100	2769,000	28,100			50,783

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
18.02.2025	17331,400	17246,300	221,693
21.03.2025	20128,500	20015,301	272,476

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru