

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,81	43,22	13,59	87,500	86,800	0,700	0,588	0,539	1,170
23.03.2025 23	24,00	57,11	43,23	13,88	87,400	86,800	0,600	0,588	0,539	1,193
24.03.2025 23	24,00	60,09	44,87	15,22	87,300	86,600	0,700	0,588	0,539	1,305
25.03.2025 23	24,00	56,06	42,97	13,09	87,300	86,800	0,500	0,588	0,539	1,124
26.03.2025 23	24,00	48,24	38,57	9,67	87,500	87,300	0,200	0,588	0,539	0,836
27.03.2025 23	24,00	48,48	38,79	9,70	87,400	87,000	0,400	0,588	0,539	0,837
28.03.2025 23	24,00	48,01	38,82	9,19	87,300	87,100	0,200	0,588	0,539	0,793
29.03.2025 23	24,00	45,73	37,81	7,93	87,200	87,000	0,200	0,588	0,539	0,684
30.03.2025 23	24,00	45,96	38,05	7,91	87,200	87,000	0,200	0,588	0,539	0,682
31.03.2025 23	24,00	48,92	39,44	9,48	87,300	87,100	0,200	0,588	0,539	0,817
01.04.2025 23	24,00	48,04	38,77	9,27	85,300	85,100	0,200	0,588	0,539	0,782
02.04.2025 23	24,00	47,57	38,67	8,90	87,200	87,000	0,200	0,588	0,539	0,767
03.04.2025 23	24,00	48,45	39,01	9,44	87,300	87,000	0,300	0,588	0,539	0,815
04.04.2025 23	24,00	50,32	39,59	10,73	87,400	87,000	0,400	0,588	0,539	0,925
05.04.2025 23	24,00	51,61	37,70	13,91	87,200	86,800	0,400	0,588	0,539	1,196
06.04.2025 23	24,00	50,83	33,09	17,74	87,200	86,900	0,300	0,588	0,539	1,526
07.04.2025 23	24,00	48,28	31,12	17,16	87,100	86,800	0,300	0,588	0,539	1,476
08.04.2025 23	24,00	52,33	34,87	17,46	87,100	86,800	0,300	0,588	0,539	1,499
09.04.2025 23	24,00	58,35	37,98	20,36	87,000	86,400	0,600	0,588	0,539	1,742
10.04.2025 23	24,00	57,11	38,38	18,73	86,900	86,400	0,500	0,588	0,539	1,600
11.04.2025 23	24,00	55,72	37,42	18,30	86,700	86,300	0,400	0,588	0,539	1,561
12.04.2025 23	24,00	60,10	41,02	19,08	86,700	86,100	0,600	0,588	0,539	1,625
13.04.2025 23	24,00	57,42	39,90	17,52	86,400	85,900	0,500	0,588	0,539	1,488
14.04.2025 23	24,00	50,83	36,65	14,19	85,900	85,700	0,200	0,588	0,539	1,202
15.04.2025 23	24,00	49,85	36,47	13,38	86,000	86,000	0,000	0,588	0,539	1,136
16.04.2025 23	24,00	46,26	27,16	19,10	4,300	4,200	0,100	0,588	0,539	0,080
17.04.2025 23	24,00	15,79	12,87	2,91	0,000	0,100	-0,100	0,588	0,539	0,000
18.04.2025 23	24,00	14,38	23,82	-9,44	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	49,24	36,79	12,44	77,825	77,500	0,325	0,588	0,539	1,031
Итого	672,00				2179,100	2170,000	9,100			28,860

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2025	20128,500	20015,301	272,476
20.04.2025	22307,601	22185,301	301,337

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru