

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	64,91	46,62	18,29	84,700	84,300	0,400	6,000	5,500	1,518
21.12.2024 23	24,00	59,56	44,31	15,26	87,300	87,400	-0,100	6,000	5,500	1,309
22.12.2024 23	24,00	55,63	42,40	13,23	88,500	88,600	-0,100	6,000	5,500	1,152
23.12.2024 23	24,00	54,42	41,59	12,83	88,800	89,000	-0,200	6,000	5,500	1,122
24.12.2024 23	24,00	55,69	42,47	13,22	88,300	88,400	-0,100	6,000	5,500	1,149
25.12.2024 23	24,00	55,40	42,58	12,82	88,400	88,600	-0,200	6,000	5,500	1,116
26.12.2024 23	24,00	53,79	41,43	12,36	87,400	87,700	-0,300	6,000	5,500	1,064
27.12.2024 23	24,00	56,26	42,94	13,32	88,400	88,300	0,100	6,000	5,500	1,159
28.12.2024 23	24,00	61,79	45,60	16,19	87,300	87,200	0,100	6,000	5,500	1,388
29.12.2024 23	24,00	59,16	44,34	14,83	87,900	87,800	0,100	6,000	5,500	1,281
30.12.2024 23	24,00	56,75	42,99	13,75	88,200	88,200	0,000	6,000	5,500	1,194
31.12.2024 23	24,00	60,46	44,74	15,72	86,700	86,500	0,200	6,000	5,500	1,338
01.01.2025 23	24,00	55,11	41,83	13,28	88,500	88,600	-0,100	6,000	5,500	1,157
02.01.2025 23	24,00	55,83	42,08	13,75	88,300	88,200	0,100	6,000	5,500	1,195
03.01.2025 23	24,00	59,72	44,33	15,39	86,800	86,700	0,100	6,000	5,500	1,312
04.01.2025 23	24,00	54,82	41,59	13,22	86,500	86,600	-0,100	6,000	5,500	1,127
05.01.2025 23	24,00	65,16	46,18	18,98	81,800	81,400	0,400	6,000	5,500	1,521
06.01.2025 23	24,00	64,24	46,32	17,91	85,300	85,100	0,200	6,000	5,500	1,497
07.01.2025 23	24,00	57,08	42,82	14,26	87,700	87,700	0,000	6,000	5,500	1,230
08.01.2025 23	24,00	61,87	45,27	16,59	85,600	85,400	0,200	6,000	5,500	1,393
09.01.2025 23	24,00	61,68	45,29	16,39	86,300	86,100	0,200	6,000	5,500	1,388
10.01.2025 23	24,00	61,59	45,45	16,14	86,300	86,000	0,300	6,000	5,500	1,367
11.01.2025 23	24,00	60,59	44,97	15,63	86,300	86,200	0,100	6,000	5,500	1,325
12.01.2025 23	24,00	60,10	44,70	15,40	86,900	86,600	0,300	6,000	5,500	1,314
13.01.2025 23	24,00	56,70	42,86	13,85	87,500	87,500	0,000	6,000	5,500	1,192
14.01.2025 23	24,00	63,64	46,31	17,32	86,700	86,200	0,500	6,000	5,500	1,473
15.01.2025 23	24,00	62,06	45,52	16,54	88,400	87,900	0,500	6,000	5,500	1,434
16.01.2025 23	24,00	62,97	45,95	17,02	87,600	87,100	0,500	6,000	5,500	1,462
17.01.2025 23	24,00	62,44	45,54	16,91	87,700	87,500	0,200	6,000	5,500	1,455
18.01.2025 23	24,00	60,79	44,73	16,06	87,700	87,300	0,400	6,000	5,500	1,383
19.01.2025 23	24,00	61,82	45,01	16,81	86,000	85,700	0,300	6,000	5,500	1,419
Среднее	24,00	59,42	44,15	15,27	87,090	86,961	0,129	6,000	5,500	1,304
Итого	744,00				2699,800	2695,800	4,000			40,433

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	12164,500	12098,500	140,026
19.01.2025	14864,300	14794,300	180,459

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru