

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Бриз"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 17 блок 1

Номер прибора: 1402964

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	57,90	47,88	10,02	79,593	79,977	-0,383	0,465	0,530	0,795
23.03.2025 23	24,00	58,40	48,14	10,26	79,582	79,958	-0,375	0,467	0,531	0,815
24.03.2025 23	24,00	61,42	50,24	11,18	79,502	79,959	-0,457	0,477	0,534	0,887
25.03.2025 23	24,00	56,62	47,31	9,31	79,623	79,902	-0,279	0,451	0,529	0,738
26.03.2025 23	24,00	49,17	42,14	7,03	79,855	79,971	-0,116	0,410	0,520	0,558
27.03.2025 23	24,00	49,50	42,35	7,15	79,754	79,836	-0,082	0,415	0,522	0,567
28.03.2025 23	24,00	48,65	42,05	6,60	79,734	79,815	-0,081	0,407	0,520	0,524
29.03.2025 23	24,00	46,62	40,88	5,74	79,689	79,685	0,004	0,393	0,518	0,454
30.03.2025 23	24,00	46,93	41,19	5,74	79,669	79,655	0,013	0,395	0,518	0,455
31.03.2025 23	24,00	50,08	42,81	7,27	79,755	79,832	-0,077	0,421	0,524	0,577
01.04.2025 23	24,00	48,93	42,11	6,82	77,888	77,923	-0,035	0,399	0,512	0,532
02.04.2025 23	24,00	48,41	41,89	6,52	79,735	79,891	-0,156	0,407	0,520	0,517
03.04.2025 23	24,00	49,52	42,45	7,07	79,844	80,012	-0,167	0,416	0,522	0,561
04.04.2025 23	24,00	51,50	43,51	7,99	79,871	80,067	-0,196	0,430	0,525	0,635
05.04.2025 23	24,00	52,52	44,07	8,45	79,802	80,028	-0,226	0,435	0,526	0,671
06.04.2025 23	24,00	51,90	43,43	8,47	79,856	80,049	-0,193	0,427	0,523	0,673
07.04.2025 23	24,00	49,20	41,83	7,37	79,864	79,952	-0,088	0,405	0,518	0,586
08.04.2025 23	24,00	53,69	44,55	9,14	79,777	80,022	-0,244	0,439	0,525	0,726
09.04.2025 23	24,00	59,72	48,23	11,49	79,487	80,003	-0,516	0,476	0,536	0,911
10.04.2025 23	24,00	58,14	47,39	10,75	79,468	79,971	-0,503	0,458	0,530	0,852
11.04.2025 23	24,00	57,01	46,78	10,23	79,438	79,885	-0,447	0,450	0,527	0,810
12.04.2025 23	24,00	61,44	49,55	11,89	79,431	80,073	-0,642	0,478	0,538	0,942
13.04.2025 23	24,00	58,14	47,51	10,63	79,114	79,656	-0,542	0,448	0,529	0,838
14.04.2025 23	24,00	51,69	43,43	8,26	78,675	78,977	-0,302	0,407	0,518	0,647
15.04.2025 23	24,00	50,83	42,85	7,98	77,592	77,847	-0,256	0,400	0,516	0,618
16.04.2025 23	24,00	23,42	25,00	-1,58	0,000	0,000	0,000	0,498	0,100	0,000
17.04.2025 23	23,98	55,39	44,54	10,85	2,667	0,003	2,664	0,600	0,421	-0,008
18.04.2025 23	24,00	95,00	70,00	25,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
Среднее	24,00	53,63	44,79	8,84	71,045	71,177	-0,131	0,446	0,507	0,603
Итого	671,98				1989,267	1992,948	-3,681			16,879

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
22.03.2025	-342,807	595,683
20.04.2025	-346,488	612,562

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru