

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Бриз"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 17 блок 1

Номер прибора: 1402964

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	66,02	45,07	20,95	44,189	45,402	-1,212	6,067	6,241	0,918
21.12.2024 23	24,00	60,46	42,98	17,48	45,816	46,610	-0,794	5,802	6,108	0,797
22.12.2024 23	24,00	56,32	40,94	15,38	46,633	46,966	-0,333	5,639	5,996	0,715
23.12.2024 23	24,00	55,41	40,94	14,47	46,822	47,075	-0,253	5,557	5,965	0,676
24.12.2024 23	23,88	56,80	41,49	15,31	46,386	46,668	-0,283	5,690	6,027	0,708
25.12.2024 23	24,00	56,28	41,51	14,77	46,674	46,866	-0,192	5,568	5,965	0,687
26.12.2024 23	23,55	54,80	40,45	14,35	46,399	46,468	-0,070	6,016	6,343	0,661
27.12.2024 23	24,00	57,27	41,98	15,29	46,523	46,630	-0,107	6,067	6,434	0,709
28.12.2024 23	24,00	62,92	44,43	18,49	45,649	45,929	-0,279	5,772	6,027	0,842
29.12.2024 23	24,00	60,07	43,39	16,68	46,141	46,335	-0,194	5,741	6,047	0,767
30.12.2024 23	24,00	57,96	42,22	15,74	46,418	46,615	-0,197	5,741	6,098	0,729
31.12.2024 23	24,00	61,39	43,69	17,70	45,470	46,250	-0,780	5,925	6,220	0,798
01.01.2025 23	24,00	56,12	41,36	14,76	46,697	46,800	-0,102	5,598	5,976	0,687
02.01.2025 23	24,00	57,33	41,56	15,77	46,354	46,528	-0,175	5,721	6,088	0,728
03.01.2025 23	24,00	60,51	43,28	17,23	45,609	46,278	-0,669	5,863	6,190	0,779
04.01.2025 23	23,00	55,85	40,90	14,95	43,922	44,066	-0,144	5,670	6,057	0,651
05.01.2025 23	24,00	66,33	44,82	21,51	42,684	44,029	-1,345	6,292	6,496	0,923
06.01.2025 23	24,00	64,80	44,78	20,02	44,582	45,714	-1,132	5,894	6,149	0,884
07.01.2025 23	24,00	58,58	41,91	16,67	45,901	46,214	-0,313	5,700	6,098	0,760
08.01.2025 23	22,33	62,89	43,51	19,38	43,838	44,611	-0,773	5,914	6,108	0,812
09.01.2025 23	24,00	62,84	43,99	18,85	45,042	45,977	-0,935	5,761	6,088	0,843
10.01.2025 23	24,00	62,58	43,94	18,64	45,038	45,948	-0,910	5,690	6,037	0,833
11.01.2025 23	24,00	61,63	43,70	17,93	45,228	46,061	-0,833	5,557	5,914	0,806
12.01.2025 23	24,00	61,00	43,35	17,65	45,646	46,325	-0,680	5,547	5,935	0,800
13.01.2025 23	23,92	58,15	42,13	16,02	45,694	46,031	-0,337	5,578	5,965	0,727
14.01.2025 23	23,42	64,63	44,27	20,36	41,775	42,709	-0,934	5,333	5,639	0,853
15.01.2025 23	24,00	63,27	42,99	20,28	40,092	40,592	-0,500	4,752	5,109	0,808
16.01.2025 23	24,00	63,91	42,91	21,00	39,793	40,325	-0,533	4,701	5,048	0,829
17.01.2025 23	24,00	63,29	42,80	20,49	41,998	42,438	-0,440	4,619	4,986	0,852
18.01.2025 23	23,73	62,17	47,50	14,67	71,743	71,656	0,087	4,895	5,201	0,986
19.01.2025 23	24,00	63,21	51,30	11,91	91,537	92,159	-0,622	5,231	5,476	1,088
Среднее	23,87	60,48	43,23	17,25	47,300	47,815	-0,516	5,610	5,936	0,795
Итого	739,83				1466,292	1482,277	-15,986			24,657

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
20.12.2024	-290,554	507,975
19.01.2025	-306,527	532,632

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru