

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Администрация Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Цыпка, ул. Центральная, д. 17

Номер прибора:

904289

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.02.2025 23	24,00	51,26	9,435	38,87	9,283	12,39	0,152	0,117
26.02.2025 23	24,00	55,96	9,945	41,78	9,738	14,18	0,207	0,141
27.02.2025 23	24,00	49,71	8,631	36,60	8,525	13,11	0,106	0,113
28.02.2025 23	24,00	52,80	8,647	39,08	8,528	13,72	0,119	0,118
01.03.2025 23	24,00	49,44	8,578	36,46	8,476	12,98	0,102	0,111
02.03.2025 23	24,00	53,08	8,314	38,83	8,221	14,25	0,093	0,118
03.03.2025 23	24,00	48,28	9,271	38,23	9,970	10,05	-0,699	0,097
04.03.2025 23	24,00	56,33	0,000	39,93	7,820	16,40	-7,820	0,000
05.03.2025 23	24,00	52,43	6,109	42,07	9,708	10,36	-3,599	0,061
06.03.2025 23	24,00	57,67	10,490	44,82	10,359	12,85	0,131	0,134
07.03.2025 23	24,00	53,36	9,170	42,23	9,777	11,13	-0,607	0,107
08.03.2025 23	24,00	53,11	10,278	42,94	10,186	10,17	0,092	0,105
09.03.2025 23	24,00	54,43	9,386	42,38	9,280	12,05	0,106	0,113
10.03.2025 23	24,00	54,32	10,383	43,58	10,197	10,74	0,186	0,112
11.03.2025 23	24,00	51,05	9,737	41,22	9,582	9,83	0,155	0,096
12.03.2025 23	24,00	46,62	10,395	38,84	10,266	7,78	0,129	0,081
13.03.2025 23	24,00	49,16	11,283	41,40	11,148	7,76	0,135	0,087
14.03.2025 23	24,00	55,34	5,654	44,70	5,507	10,64	0,147	0,060
15.03.2025 23	24,00	17,56	0,000	16,62	0,000	0,94	0,000	0,000
16.03.2025 23	24,00	18,99	0,000	18,72	0,000	0,27	0,000	0,000
17.03.2025 23	24,00	19,53	0,000	18,77	0,000	0,76	0,000	0,000
18.03.2025 23	24,00	56,81	2,612	41,05	4,176	15,76	-1,564	0,043
19.03.2025 23	24,00	50,88	0,000	41,20	10,822	9,68	-10,822	0,000
20.03.2025 23	24,00	51,77	5,139	40,44	9,595	11,33	-4,456	0,062
21.03.2025 23	24,00	52,96	10,980	42,50	10,865	10,46	0,115	0,115
22.03.2025 23	24,00	50,75	11,924	42,39	11,699	8,36	0,225	0,100
23.03.2025 23	24,00	46,54	12,046	39,00	11,844	7,54	0,202	0,091
24.03.2025 23	24,00	53,60	11,792	44,13	11,661	9,47	0,131	0,112
Среднее	24,00	48,71	7,507	38,53	8,473	10,18	-0,965	0,082
Итого	672,00		210,199		237,233		-27,034	2,292

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.02.2025	6547,500	7498,485	43,741
24.03.2025	6757,699	7735,718	46,034

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru