

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 1

Номер прибора: 906450

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025 23	24,00	60,16	53,385	42,18	53,577	17,98	-0,192	0,959
21.01.2025 23	24,00	60,00	53,389	42,15	53,590	17,85	-0,201	0,952
22.01.2025 23	24,00	59,99	53,459	42,18	53,654	17,81	-0,195	0,951
23.01.2025 23	24,00	59,74	53,436	42,23	53,656	17,51	-0,220	0,935
24.01.2025 23	24,00	59,79	53,366	42,33	53,627	17,46	-0,261	0,931
25.01.2025 23	24,00	58,22	45,020	40,83	44,730	17,39	0,290	0,788
26.01.2025 23	24,00	59,99	52,397	42,23	52,523	17,76	-0,126	0,929
27.01.2025 23	24,00	58,29	42,970	40,75	42,597	17,54	0,373	0,758
28.01.2025 23	24,00	59,98	53,390	42,30	53,515	17,68	-0,125	0,943
29.01.2025 23	24,00	59,53	51,779	42,47	51,989	17,06	-0,210	0,883
30.01.2025 23	24,00	58,14	43,947	41,44	43,981	16,70	-0,034	0,733
31.01.2025 23	24,00	59,77	53,405	42,32	53,468	17,45	-0,063	0,931
01.02.2025 23	24,00	59,83	53,257	42,39	53,292	17,44	-0,035	0,928
02.02.2025 23	24,00	59,00	50,022	41,82	49,868	17,18	0,154	0,859
03.02.2025 23	24,00	59,52	53,039	42,43	53,057	17,09	-0,018	0,905
04.02.2025 23	24,00	60,03	53,054	42,53	53,074	17,50	-0,020	0,928
05.02.2025 23	24,00	60,45	53,062	42,48	53,066	17,97	-0,004	0,952
06.02.2025 23	24,00	62,15	53,054	43,20	53,055	18,95	-0,001	1,004
07.02.2025 23	24,00	62,39	53,499	43,31	53,473	19,08	0,026	1,019
08.02.2025 23	24,00	62,08	54,283	43,25	54,255	18,83	0,028	1,021
09.02.2025 23	24,00	61,90	54,368	43,02	54,325	18,88	0,043	1,026
10.02.2025 23	24,00	61,36	54,285	42,78	54,272	18,58	0,013	1,007
11.02.2025 23	24,00	60,20	54,405	42,20	54,347	18,00	0,058	0,979
12.02.2025 23	24,00	60,79	54,537	42,71	54,436	18,08	0,101	0,985
13.02.2025 23	24,00	60,14	54,310	42,40	54,184	17,74	0,126	0,962
14.02.2025 23	24,00	59,72	54,253	42,25	54,140	17,47	0,113	0,946
15.02.2025 23	24,00	59,88	54,209	42,38	54,158	17,50	0,051	0,948
16.02.2025 23	24,00	59,83	54,279	42,28	54,165	17,55	0,114	0,952
17.02.2025 23	24,00	62,71	54,315	43,32	54,268	19,39	0,047	1,052
Среднее	24,00	60,19	52,489	42,35	52,495	17,84	-0,006	0,937
Итого	696,00		1522,174		1522,342		-0,168	27,165

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	23230,271	20384,261	316,251
17.02.2025	24752,445	21906,603	343,416

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru