

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 1

Номер прибора: 906450

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
18.02.2025 23	24,00	62,97	54,336	43,16	54,261	19,81	0,075	1,075
19.02.2025 23	24,00	62,40	54,304	42,74	54,218	19,66	0,086	1,067
20.02.2025 23	24,00	61,50	54,329	42,11	54,234	19,39	0,095	1,052
21.02.2025 23	24,00	54,62	51,393	37,81	51,111	16,81	0,282	0,864
22.02.2025 23	24,00	59,88	49,960	39,53	49,686	20,35	0,274	1,016
23.02.2025 23	24,00	61,05	52,269	40,76	52,108	20,29	0,161	1,059
24.02.2025 23	24,00	61,74	52,908	41,25	52,744	20,49	0,164	1,083
25.02.2025 23	24,00	61,70	53,135	41,40	53,005	20,30	0,130	1,077
26.02.2025 23	24,00	61,48	53,161	41,13	53,027	20,35	0,134	1,081
27.02.2025 23	24,00	61,84	53,181	41,38	53,021	20,46	0,160	1,087
28.02.2025 23	24,00	61,99	53,127	41,73	53,004	20,26	0,123	1,075
01.03.2025 23	24,00	60,37	53,288	41,24	53,143	19,13	0,145	1,018
02.03.2025 23	24,00	60,57	53,561	41,58	53,468	18,99	0,093	1,016
03.03.2025 23	24,00	60,13	53,759	41,61	53,622	18,52	0,137	0,994
04.03.2025 23	24,00	59,90	53,717	41,52	53,634	18,38	0,083	0,986
05.03.2025 23	24,00	59,71	53,899	41,69	53,742	18,02	0,157	0,970
06.03.2025 23	24,00	59,64	44,310	41,91	44,200	17,73	0,110	0,786
07.03.2025 23	24,00	57,42	46,506	40,38	45,790	17,04	0,716	0,798
08.03.2025 23	24,00	59,29	54,560	42,04	54,263	17,25	0,297	0,940
09.03.2025 23	24,00	57,25	37,832	40,32	37,373	16,93	0,459	0,642
10.03.2025 23	24,00	56,88	38,016	40,21	37,290	16,67	0,726	0,641
11.03.2025 23	24,00	57,60	44,543	40,84	43,988	16,76	0,555	0,752
12.03.2025 23	24,00	56,28	34,155	40,04	33,331	16,24	0,824	0,565
13.03.2025 23	24,00	55,17	28,042	39,54	27,283	15,63	0,759	0,447
14.03.2025 23	24,00	55,37	28,088	39,69	27,973	15,68	0,115	0,440
15.03.2025 23	24,00	56,15	32,453	40,41	31,943	15,74	0,510	0,517
16.03.2025 23	24,00	55,18	28,061	39,93	27,716	15,25	0,345	0,432
17.03.2025 23	24,00	54,58	26,423	39,45	27,046	15,13	-0,623	0,387
18.03.2025 23	24,00	58,79	54,653	42,87	54,137	15,92	0,516	0,869
19.03.2025 23	24,00	60,00	54,737	43,15	54,256	16,85	0,481	0,921
20.03.2025 23	24,00	60,40	54,794	43,08	54,298	17,32	0,496	0,948
21.03.2025 23	24,00	59,59	54,906	42,62	54,294	16,97	0,612	0,931
22.03.2025 23	24,00	58,91	54,954	42,28	54,337	16,63	0,617	0,913
23.03.2025 23	24,00	59,35	55,021	42,53	54,397	16,82	0,624	0,925
24.03.2025 23	24,00	59,32	55,031	42,53	54,393	16,79	0,638	0,923
Среднее	24,00	59,11	47,926	41,27	47,610	17,84	0,316	0,866
Итого	840,00		1677,412		1666,336		11,076	30,296

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	24752,445	21906,603	343,416
24.03.2025	26429,857	23572,939	373,713

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru