

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 1

Номер прибора: 906450

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.03.2025 23	24,00	56,62	36,258	40,40	35,149	16,22	1,109	0,598
26.03.2025 23	24,00	55,65	29,770	39,98	29,344	15,67	0,426	0,466
27.03.2025 23	24,00	55,83	28,516	40,10	27,657	15,73	0,859	0,456
28.03.2025 23	24,00	58,75	16,561	42,28	16,352	16,47	0,209	0,273
29.03.2025 23	24,00	22,11	0,000	21,59	0,000	0,52	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	21,68	0,000	21,34	0,000	0,34	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	55,33	40,889	40,40	40,357	14,93	0,532	0,612
01.04.2025 23	24,00	58,21	20,917	42,45	20,336	15,76	0,581	0,335
02.04.2025 23	24,00	48,75	11,998	34,62	11,819	14,13	0,179	0,171
03.04.2025 23	24,00	56,09	36,415	40,12	35,953	15,97	0,462	0,581
04.04.2025 23	24,00	58,10	29,856	42,19	29,124	15,91	0,732	0,482
05.04.2025 23	24,00	22,53	0,000	20,50	0,000	2,03	0,000	0,000
06.04.2025 23	24,00	52,80	25,897	37,20	25,565	15,60	0,332	0,407
07.04.2025 23	24,00	55,68	32,894	39,70	32,037	15,98	0,857	0,532
08.04.2025 23	24,00	58,82	55,321	42,19	54,727	16,63	0,594	0,919
09.04.2025 23	24,00	59,49	55,342	42,45	54,845	17,04	0,497	0,942
10.04.2025 23	24,00	59,21	54,966	42,41	54,330	16,80	0,636	0,922
11.04.2025 23	24,00	58,98	24,331	41,99	23,782	16,99	0,549	0,417
12.04.2025 23	24,00	21,40	0,000	19,82	0,000	1,58	0,000	0,000
13.04.2025 23	24,00	19,71	0,000	19,44	0,000	0,27	0,000	0,000
14.04.2025 23	24,00	18,70	0,000	18,45	0,000	0,25	0,000	0,000
15.04.2025 23	24,00	18,02	0,000	17,27	0,001	0,75	-0,001	0,000
16.04.2025 23	24,00	17,57	0,000	17,46	0,003	0,11	-0,003	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,24	0,000	17,19	0,000	0,05	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,91	0,000	16,88	0,004	0,03	-0,004	0,000
Среднее	24,00	41,77	19,997	31,94	19,655	9,83	0,342	0,325
Итого	600,00		499,931		491,385		8,546	8,113

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.03.2025	26429,857	23572,939	373,713
20.04.2025	26929,788	24064,324	381,825

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru