

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 1

Номер прибора: 906450

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.12.2024 23	24,00	59,61	41,358	41,05	41,287	18,56	0,071	0,766
21.12.2024 23	24,00	59,40	49,992	41,77	49,998	17,63	-0,006	0,881
22.12.2024 23	24,00	59,29	53,055	41,86	53,070	17,43	-0,015	0,924
23.12.2024 23	24,00	59,85	53,177	42,35	53,210	17,50	-0,033	0,929
24.12.2024 23	24,00	59,96	53,214	42,65	53,253	17,31	-0,039	0,920
25.12.2024 23	24,00	56,90	45,784	40,85	45,791	16,05	-0,007	0,734
26.12.2024 23	24,00	60,89	53,453	43,18	53,545	17,71	-0,092	0,946
27.12.2024 23	24,00	60,88	53,493	43,06	53,589	17,82	-0,096	0,952
28.12.2024 23	24,00	61,24	53,384	43,06	53,413	18,18	-0,029	0,969
29.12.2024 23	24,00	60,73	53,231	42,65	53,213	18,08	0,018	0,961
30.12.2024 23	24,00	59,51	53,197	42,19	53,140	17,32	0,057	0,921
31.12.2024 23	24,00	59,47	53,286	42,10	53,208	17,37	0,078	0,925
01.01.2025 23	24,00	59,25	53,272	42,06	53,208	17,19	0,064	0,915
02.01.2025 23	24,00	59,37	53,260	42,22	53,211	17,15	0,049	0,912
03.01.2025 23	24,00	58,24	53,189	41,83	53,157	16,41	0,032	0,872
04.01.2025 23	24,00	59,28	53,154	42,34	53,176	16,94	-0,022	0,899
05.01.2025 23	24,00	60,14	53,179	42,51	53,211	17,63	-0,032	0,936
06.01.2025 23	24,00	59,80	53,002	42,07	53,036	17,73	-0,034	0,938
07.01.2025 23	24,00	59,44	52,982	42,09	52,962	17,35	0,020	0,918
08.01.2025 23	24,00	59,51	53,118	42,20	53,127	17,31	-0,009	0,918
09.01.2025 23	24,00	57,77	45,895	40,89	45,885	16,88	0,010	0,774
10.01.2025 23	24,00	59,38	53,240	42,29	53,304	17,09	-0,064	0,909
11.01.2025 23	24,00	59,36	53,329	42,44	53,353	16,92	-0,024	0,901
12.01.2025 23	24,00	59,38	53,347	42,42	53,367	16,96	-0,020	0,904
13.01.2025 23	24,00	59,71	53,290	42,62	53,384	17,09	-0,094	0,909
14.01.2025 23	24,00	61,30	53,018	43,03	53,098	18,27	-0,080	0,968
15.01.2025 23	24,00	59,50	53,137	42,14	53,195	17,36	-0,058	0,921
16.01.2025 23	24,00	60,51	53,365	42,46	53,432	18,05	-0,067	0,962
17.01.2025 23	24,00	60,05	53,349	42,16	53,433	17,89	-0,084	0,953
18.01.2025 23	24,00	59,87	50,915	42,32	51,063	17,55	-0,148	0,892
19.01.2025 23	24,00	59,85	53,374	42,14	53,513	17,71	-0,139	0,944
Среднее	24,00	59,66	52,195	42,23	52,220	17,43	-0,026	0,909
Итого	744,00		1618,039		1618,832		-0,793	28,174

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	21612,232	18765,429	288,077
19.01.2025	23230,271	20384,261	316,251

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru