

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 2

Номер прибора: 906425

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025 23	24,00	60,39	47,077	43,13	45,827	17,26	1,250	0,812
21.01.2025 23	24,00	60,24	47,080	43,10	45,828	17,14	1,252	0,806
22.01.2025 23	24,00	60,23	47,109	43,09	45,850	17,14	1,259	0,807
23.01.2025 23	24,00	59,97	47,136	43,05	45,840	16,92	1,296	0,797
24.01.2025 23	24,00	60,02	47,135	43,23	45,846	16,79	1,289	0,790
25.01.2025 23	24,00	58,43	40,606	41,45	39,179	16,98	1,427	0,692
26.01.2025 23	24,00	60,23	46,274	43,10	44,969	17,13	1,305	0,792
27.01.2025 23	24,00	58,30	38,728	41,35	37,206	16,95	1,522	0,661
28.01.2025 23	24,00	60,22	47,178	43,18	45,819	17,04	1,359	0,803
29.01.2025 23	24,00	59,78	46,511	42,85	45,172	16,93	1,339	0,787
30.01.2025 23	24,00	58,07	39,173	42,11	37,653	15,96	1,520	0,635
31.01.2025 23	24,00	60,01	47,017	43,11	45,813	16,90	1,204	0,793
01.02.2025 23	24,00	60,08	46,917	43,18	45,710	16,90	1,207	0,792
02.02.2025 23	24,00	59,24	44,418	42,66	43,171	16,58	1,247	0,737
03.02.2025 23	24,00	59,75	46,787	43,37	45,594	16,38	1,193	0,766
04.02.2025 23	24,00	60,28	46,823	43,55	45,630	16,73	1,193	0,783
05.02.2025 23	24,00	60,68	46,784	43,48	45,581	17,20	1,203	0,804
06.02.2025 23	24,00	62,41	46,780	44,24	45,532	18,17	1,248	0,849
07.02.2025 23	24,00	62,65	47,118	44,30	45,858	18,35	1,260	0,864
08.02.2025 23	24,00	62,34	47,666	44,22	46,529	18,12	1,137	0,863
09.02.2025 23	24,00	62,16	47,602	43,98	46,562	18,18	1,040	0,865
10.02.2025 23	24,00	61,58	47,499	43,72	46,473	17,86	1,026	0,847
11.02.2025 23	24,00	60,50	47,515	43,10	46,474	17,40	1,041	0,825
12.02.2025 23	24,00	61,04	47,590	43,59	46,539	17,45	1,051	0,830
13.02.2025 23	24,00	60,37	47,382	43,20	46,318	17,17	1,064	0,813
14.02.2025 23	24,00	59,98	47,293	43,02	46,249	16,96	1,044	0,801
15.02.2025 23	24,00	60,10	47,290	43,21	46,251	16,89	1,039	0,798
16.02.2025 23	24,00	60,04	47,291	43,15	46,246	16,89	1,045	0,798
17.02.2025 23	24,00	63,00	47,355	44,38	46,323	18,62	1,032	0,881
Среднее	24,00	60,42	46,246	43,21	45,036	17,21	1,210	0,796
Итого	696,00		1341,134		1306,042		35,092	23,088

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	16764,632	16127,203	226,057
17.02.2025	18105,766	17433,245	249,145

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru