

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 2

Номер прибора: 906425

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
18.02.2025 23	24,00	63,22	47,358	44,23	46,332	18,99	1,026	0,898
19.02.2025 23	24,00	62,60	47,345	43,82	46,298	18,78	1,047	0,888
20.02.2025 23	24,00	61,80	47,316	43,21	46,275	18,59	1,041	0,878
21.02.2025 23	24,00	54,92	44,822	38,78	43,710	16,14	1,112	0,723
22.02.2025 23	24,00	60,16	43,669	40,63	42,602	19,53	1,067	0,852
23.02.2025 23	24,00	61,28	45,658	41,86	44,572	19,42	1,086	0,886
24.02.2025 23	24,00	62,00	46,152	42,50	45,088	19,50	1,064	0,899
25.02.2025 23	24,00	61,94	46,360	42,73	45,323	19,21	1,037	0,889
26.02.2025 23	24,00	61,68	46,356	42,45	45,311	19,23	1,045	0,890
27.02.2025 23	24,00	62,11	46,346	42,55	45,297	19,56	1,049	0,905
28.02.2025 23	24,00	62,26	46,342	42,73	45,278	19,53	1,064	0,904
01.03.2025 23	24,00	60,60	46,460	42,20	45,369	18,40	1,091	0,854
02.03.2025 23	24,00	60,82	46,731	42,47	45,658	18,35	1,073	0,857
03.03.2025 23	24,00	60,35	46,871	42,60	45,796	17,75	1,075	0,831
04.03.2025 23	24,00	60,11	46,876	42,48	45,831	17,63	1,045	0,825
05.03.2025 23	24,00	59,96	46,999	42,59	45,930	17,37	1,069	0,816
06.03.2025 23	24,00	59,99	45,089	43,17	44,261	16,82	0,828	0,758
07.03.2025 23	24,00	57,61	41,253	40,92	40,233	16,69	1,020	0,691
08.03.2025 23	24,00	59,51	47,413	42,68	46,578	16,83	0,835	0,797
09.03.2025 23	24,00	56,82	34,372	40,29	33,139	16,53	1,233	0,578
10.03.2025 23	24,00	56,77	34,828	40,16	33,673	16,61	1,155	0,585
11.03.2025 23	24,00	57,73	39,922	41,16	38,862	16,57	1,060	0,665
12.03.2025 23	24,00	56,02	31,834	39,73	30,492	16,29	1,342	0,529
13.03.2025 23	24,00	54,42	26,739	39,20	24,966	15,22	1,773	0,426
14.03.2025 23	24,00	54,79	25,512	40,10	23,995	14,69	1,517	0,391
15.03.2025 23	24,00	55,70	30,696	40,12	29,145	15,58	1,551	0,491
16.03.2025 23	24,00	54,48	27,114	39,66	25,246	14,82	1,868	0,422
17.03.2025 23	24,00	53,51	24,609	40,17	22,647	13,34	1,962	0,352
18.03.2025 23	24,00	58,97	47,475	43,55	46,487	15,42	0,988	0,731
19.03.2025 23	24,00	60,18	47,534	43,94	46,552	16,24	0,982	0,771
20.03.2025 23	24,00	60,58	47,543	43,94	46,551	16,64	0,992	0,790
21.03.2025 23	24,00	59,78	47,524	43,50	46,520	16,28	1,004	0,773
22.03.2025 23	24,00	59,10	47,520	43,16	46,500	15,94	1,020	0,757
23.03.2025 23	24,00	59,52	47,521	43,27	46,497	16,25	1,024	0,771
24.03.2025 23	24,00	59,52	47,560	43,23	46,493	16,29	1,067	0,774
Среднее	24,00	59,17	42,392	41,99	41,243	17,17	1,149	0,739
Итого	840,00		1483,719		1443,507		40,212	25,848

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	18105,766	17433,245	249,145
24.03.2025	19589,485	18876,752	274,993

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru