

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 2

Номер прибора: 906425

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.03.2025 23	24,00	56,40	33,168	40,27	31,583	16,13	1,585	0,546
26.03.2025 23	24,00	54,79	28,796	39,60	26,917	15,19	1,879	0,455
27.03.2025 23	24,00	55,11	27,244	39,77	25,287	15,34	1,957	0,438
28.03.2025 23	24,00	55,20	17,720	41,77	15,202	13,43	2,518	0,277
29.03.2025 23	24,00	25,64	0,538	20,52	0,000	5,12	0,538	0,003
30.03.2025 23	24,00	21,38	0,000	19,79	0,000	1,59	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	55,58	35,426	40,30	34,598	15,28	0,828	0,541
01.04.2025 23	24,00	56,27	20,895	41,81	18,849	14,46	2,046	0,330
02.04.2025 23	24,00	49,06	10,455	34,71	10,107	14,35	0,348	0,151
03.04.2025 23	24,00	55,56	33,290	40,50	31,580	15,06	1,710	0,515
04.04.2025 23	24,00	57,05	28,412	41,90	26,675	15,15	1,737	0,449
05.04.2025 23	24,00	27,57	1,056	19,48	0,000	8,09	1,056	0,007
06.04.2025 23	24,00	53,14	22,293	37,85	21,779	15,29	0,514	0,342
07.04.2025 23	24,00	55,23	30,594	39,77	28,872	15,46	1,722	0,487
08.04.2025 23	24,00	59,00	47,701	43,12	46,637	15,88	1,064	0,756
09.04.2025 23	24,00	59,67	47,733	43,36	46,682	16,31	1,051	0,778
10.04.2025 23	24,00	59,41	47,642	43,17	46,605	16,24	1,037	0,773
11.04.2025 23	24,00	57,24	23,818	41,62	21,890	15,62	1,928	0,397
12.04.2025 23	24,00	25,30	0,778	18,16	0,000	7,14	0,778	0,005
13.04.2025 23	24,00	17,33	0,000	14,15	0,000	3,18	0,000	0,000
14.04.2025 23	24,00	17,13	0,000	14,68	0,000	2,45	0,000	0,000
15.04.2025 23	24,00	17,22	0,030	16,01	0,001	1,21	0,029	0,000
16.04.2025 23	24,00	17,31	0,000	16,85	0,000	0,46	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,04	0,000	16,90	0,000	0,14	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,73	0,000	16,30	0,001	0,43	-0,001	0,000
Среднее	24,00	41,65	18,304	31,29	17,331	10,36	0,973	0,290
Итого	600,00		457,589		433,265		24,324	7,252

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.03.2025	19589,485	18876,752	274,993
20.04.2025	20047,074	19310,017	282,245

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru