

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 3

Номер прибора: 1104664

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025 23	24,00	60,64	55,485	43,61	53,988	17,03	1,497	0,944
21.01.2025 23	24,00	60,47	55,471	43,61	53,969	16,86	1,502	0,934
22.01.2025 23	24,00	60,48	55,470	43,63	53,988	16,85	1,482	0,934
23.01.2025 23	24,00	60,21	55,448	43,64	53,968	16,57	1,480	0,918
24.01.2025 23	24,00	60,26	55,457	43,79	53,964	16,47	1,493	0,912
25.01.2025 23	24,00	58,64	47,815	41,89	46,506	16,75	1,309	0,800
26.01.2025 23	24,00	60,46	54,429	43,69	53,006	16,77	1,423	0,912
27.01.2025 23	24,00	58,55	45,513	41,74	44,277	16,81	1,236	0,765
28.01.2025 23	24,00	60,44	55,412	43,76	53,945	16,68	1,467	0,923
29.01.2025 23	24,00	60,03	55,070	43,41	53,606	16,62	1,464	0,914
30.01.2025 23	24,00	58,32	46,087	42,32	44,870	16,00	1,217	0,737
31.01.2025 23	24,00	60,25	55,418	43,59	53,979	16,66	1,439	0,922
01.02.2025 23	24,00	60,30	55,259	43,63	53,839	16,67	1,420	0,920
02.02.2025 23	24,00	59,51	52,311	42,98	50,958	16,53	1,353	0,863
03.02.2025 23	24,00	59,98	55,121	43,77	53,688	16,21	1,433	0,892
04.02.2025 23	24,00	60,50	55,135	43,83	53,705	16,67	1,430	0,918
05.02.2025 23	24,00	60,91	55,064	43,81	53,647	17,10	1,417	0,941
06.02.2025 23	24,00	62,63	55,034	44,60	53,620	18,03	1,414	0,991
07.02.2025 23	24,00	62,91	55,457	44,67	54,024	18,24	1,433	1,011
08.02.2025 23	24,00	62,59	56,234	44,56	54,819	18,03	1,415	1,013
09.02.2025 23	24,00	62,40	56,307	44,31	54,884	18,09	1,423	1,018
10.02.2025 23	24,00	61,92	56,233	44,16	54,818	17,76	1,415	0,998
11.02.2025 23	24,00	60,56	56,302	43,52	54,862	17,04	1,440	0,958
12.02.2025 23	24,00	61,34	56,369	44,01	54,941	17,33	1,428	0,976
13.02.2025 23	24,00	60,62	56,164	43,66	54,710	16,96	1,454	0,951
14.02.2025 23	24,00	60,15	56,099	43,55	54,654	16,60	1,445	0,931
15.02.2025 23	24,00	60,34	56,114	43,65	54,651	16,69	1,463	0,936
16.02.2025 23	24,00	60,25	56,145	43,55	54,654	16,70	1,491	0,936
17.02.2025 23	24,00	63,28	56,144	44,68	54,717	18,60	1,427	1,043
Среднее	24,00	60,65	54,571	43,64	53,147	17,01	1,424	0,928
Итого	696,00		1582,567		1541,257		41,310	26,910

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	16937,890	16508,648	223,678
17.02.2025	18520,457	18049,905	250,588

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru