

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Агат"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 3 блок 3

Номер прибора: 1104664

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.03.2025 23	24,00	56,73	39,349	40,52	38,512	16,21	0,837	0,638
26.03.2025 23	24,00	55,04	34,154	39,60	33,383	15,44	0,771	0,528
27.03.2025 23	24,00	55,44	32,295	39,61	31,566	15,83	0,729	0,512
28.03.2025 23	24,00	55,73	21,894	40,33	21,339	15,40	0,555	0,339
29.03.2025 23	24,00	26,11	0,618	19,97	0,579	6,14	0,039	0,004
30.03.2025 23	24,00	20,28	0,000	17,36	0,000	2,92	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	55,74	41,118	40,85	40,263	14,89	0,855	0,613
01.04.2025 23	24,00	56,72	25,736	41,34	25,080	15,38	0,656	0,397
02.04.2025 23	24,00	48,53	11,446	34,41	11,214	14,12	0,232	0,161
03.04.2025 23	24,00	55,82	39,591	40,71	38,648	15,11	0,943	0,598
04.04.2025 23	24,00	57,41	34,709	41,85	33,842	15,56	0,867	0,541
05.04.2025 23	24,00	27,93	1,405	19,83	1,328	8,10	0,077	0,011
06.04.2025 23	24,00	53,12	25,558	38,21	25,009	14,91	0,549	0,383
07.04.2025 23	24,00	55,59	36,384	39,86	35,494	15,73	0,890	0,573
08.04.2025 23	24,00	59,25	56,755	43,66	55,464	15,59	1,291	0,884
09.04.2025 23	24,00	59,93	56,814	44,01	55,515	15,92	1,299	0,904
10.04.2025 23	24,00	59,68	56,752	43,82	55,470	15,86	1,282	0,899
11.04.2025 23	24,00	57,68	29,298	41,28	28,511	16,40	0,787	0,482
12.04.2025 23	24,00	25,69	1,007	18,59	0,959	7,10	0,048	0,007
13.04.2025 23	24,00	17,25	0,000	13,12	0,000	4,13	0,000	0,000
14.04.2025 23	24,00	17,00	0,000	13,93	0,000	3,07	0,000	0,000
15.04.2025 23	24,00	16,94	0,010	14,00	0,000	2,94	0,010	0,000
16.04.2025 23	24,00	16,69	0,000	16,60	0,000	0,09	0,000	0,000
Среднее	24,00	43,93	23,691	32,32	23,138	11,60	0,553	0,368
Итого	552,00		544,893		532,176		12,717	8,474

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.03.2025	20283,557	19769,515	281,007
20.04.2025	20828,450	20301,691	289,481

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru