

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: с. Шепси, ул. Восточная, д. 8

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 00037507

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	0,00	57,56	49,51	8,05	133,490	133,020	0,470	0,49	0,49	1,077
26.03.2025 23	24,00	0,00	56,47	48,59	7,88	112,760	112,410	0,350	0,49	0,49	0,891
27.03.2025 23	24,00	0,00	56,83	48,88	7,95	105,820	105,340	0,480	0,49	0,49	0,845
28.03.2025 23	24,00	0,00	59,15	51,48	7,67	55,150	54,660	0,490	0,49	0,49	0,431
29.03.2025 23	24,00	0,00	21,41	22,28	-0,87	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
30.03.2025 23	23,00	0,00	20,59	20,36	0,23	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
31.03.2025 23	24,00	0,00	56,09	48,36	7,73	152,110	152,110	0,000	0,49	0,49	1,171
01.04.2025 23	24,00	0,00	58,91	51,37	7,54	78,690	78,250	0,440	0,49	0,49	0,599
02.04.2025 23	24,00	0,00	49,77	42,10	7,67	43,710	43,710	0,000	0,49	0,49	0,334
03.04.2025 23	24,00	0,00	56,87	49,08	7,79	136,610	136,060	0,550	0,49	0,49	1,072
04.04.2025 23	24,00	0,00	58,86	51,25	7,61	111,820	111,370	0,450	0,49	0,49	0,855
05.04.2025 23	24,00	0,00	20,18	22,03	-1,85	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
06.04.2025 23	24,00	0,00	53,60	45,65	7,95	95,560	95,560	0,000	0,49	0,49	0,758
07.04.2025 23	24,00	0,00	56,64	48,58	8,06	121,620	121,200	0,420	0,49	0,49	0,982
08.04.2025 23	24,00	0,00	59,42	51,43	7,99	206,660	206,660	0,000	0,49	0,49	1,649
09.04.2025 23	24,00	0,00	60,11	51,83	8,28	206,770	206,770	0,000	0,49	0,49	1,707
10.04.2025 23	24,00	0,00	59,87	51,66	8,21	206,520	206,520	0,000	0,49	0,49	1,693
11.04.2025 23	24,00	0,00	60,00	51,87	8,13	89,620	89,160	0,460	0,49	0,49	0,732
12.04.2025 23	24,00	0,00	19,35	18,39	0,96	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
13.04.2025 23	24,00	0,00	16,51	15,50	1,01	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
14.04.2025 23	24,00	0,00	14,79	14,72	0,07	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
15.04.2025 23	24,00	0,00	14,78	14,77	0,01	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
16.04.2025 23	24,00	0,00	15,67	15,90	-0,23	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
17.04.2025 23	24,00	0,00	15,60	15,33	0,27	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
18.04.2025 23	24,00	0,00	15,42	14,99	0,43	0,000	0,000	0,000	0,49	0,49	0,000
Среднее	23,96	0,00	41,38	36,64	4,74	74,276	74,112	0,164	0,49	0,49	0,592
Итого	599,00	0,00				1856,910	1852,800	4,110			14,796

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.03.2025	117155,330	117562,070	814,548	29721,00	71,00
20.04.2025	119012,240	119414,870	829,344	30320,00	71,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru