

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103068

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.02.2025 23	24,00	61,92	43,41	18,51	171,474	164,672	6,802	5,448	5,484	3,113
27.02.2025 23	24,00	62,30	43,65	18,65	171,435	164,645	6,790	5,426	5,462	3,136
28.02.2025 23	24,00	62,36	43,96	18,40	171,401	164,718	6,683	5,454	5,491	3,092
01.03.2025 23	24,00	60,76	43,35	17,41	171,890	165,027	6,863	5,434	5,471	2,937
02.03.2025 23	24,00	60,94	43,76	17,18	172,962	165,989	6,973	5,469	5,505	2,916
03.03.2025 23	24,00	60,72	43,88	16,85	173,487	166,552	6,935	5,302	5,337	2,868
04.03.2025 23	24,00	60,33	43,50	16,83	171,386	164,325	7,061	5,287	5,316	2,830
05.03.2025 23	24,00	60,07	43,49	16,57	170,589	163,407	7,182	5,453	5,478	2,775
06.03.2025 23	24,00	60,29	43,85	16,44	171,033	164,041	6,992	4,988	5,010	2,760
07.03.2025 23	24,00	57,94	42,18	15,76	145,374	139,200	6,175	5,484	5,507	2,251
08.03.2025 23	24,00	59,66	43,80	15,86	172,319	165,159	7,160	5,423	5,445	2,683
09.03.2025 23	24,00	57,93	42,14	15,79	118,561	113,524	5,037	5,442	5,465	1,742
10.03.2025 23	24,00	57,58	41,87	15,71	118,310	113,350	4,960	5,419	5,442	1,827
11.03.2025 23	24,00	58,03	42,43	15,60	139,632	133,707	5,925	5,431	5,454	2,043
12.03.2025 23	24,00	57,09	41,63	15,46	105,713	101,247	4,466	5,442	5,465	1,608
13.03.2025 23	24,00	56,11	41,25	14,86	86,507	82,969	3,538	5,461	5,484	1,178
14.03.2025 23	24,00	56,07	41,40	14,67	88,312	85,234	3,078	5,475	5,501	1,272
15.03.2025 23	24,00	56,92	41,92	15,00	100,130	97,927	2,203	5,464	5,488	1,383
16.03.2025 23	24,00	56,00	41,35	14,65	86,872	84,893	1,979	5,533	5,557	1,252
17.03.2025 23	24,00	55,13	41,23	13,89	82,702	80,840	1,862	5,456	5,482	1,131
18.03.2025 23	24,00	59,04	44,29	14,75	170,555	166,799	3,756	5,456	5,482	2,471
19.03.2025 23	24,00	60,27	44,52	15,75	170,458	166,707	3,751	5,490	5,517	2,635
20.03.2025 23	24,00	60,63	44,35	16,28	170,325	166,682	3,643	5,486	5,512	2,721
21.03.2025 23	24,00	59,92	43,94	15,98	169,155	165,532	3,623	5,470	5,494	2,654
22.03.2025 23	24,00	59,19	43,47	15,72	167,786	164,289	3,497	5,480	5,499	2,590
23.03.2025 23	24,00	59,67	43,77	15,90	167,833	164,325	3,508	5,488	5,508	2,620
24.03.2025 23	24,00	59,69	43,76	15,93	167,877	164,375	3,502	5,489	5,509	2,625
Среднее	24,00	59,13	43,04	16,09	147,188	142,227	4,961	5,432	5,458	2,337
Итого	648,00				3974,078	3840,134	133,944			63,112

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
26.02.2025	19103,088	18472,104	323,515
24.03.2025	23077,166	22312,238	386,628

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru