

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103068

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	57,42	41,57	15,84	108,328	105,974	2,354	0,546	0,548	1,688
26.03.2025 23	24,00	56,27	40,98	15,29	91,409	89,397	2,012	0,529	0,531	1,375
27.03.2025 23	23,44	56,63	41,08	15,55	81,750	79,992	1,758	0,532	0,534	1,251
28.03.2025 23	24,00	59,09	43,53	15,56	57,098	55,895	1,203	0,536	0,538	0,872
29.03.2025 23	24,00	19,65	20,69	-1,04	0,000	0,000	0,000	0,639	0,658	0,000
30.03.2025 23	24,00	18,92	18,81	0,11	0,000	0,000	0,000	0,641	0,661	0,000
31.03.2025 23	24,00	55,98	40,96	15,02	118,120	115,522	2,598	0,540	0,542	1,746
01.04.2025 23	24,00	58,83	43,64	15,19	69,388	67,891	1,497	0,539	0,541	1,035
02.04.2025 23	24,00	48,86	34,57	14,29	29,665	28,989	0,676	0,549	0,551	0,419
03.04.2025 23	24,00	56,62	41,44	15,18	110,689	108,261	2,428	0,542	0,545	1,556
04.04.2025 23	24,00	58,69	43,49	15,20	96,433	94,385	2,047	0,535	0,537	1,439
05.04.2025 23	24,00	17,47	15,02	2,45	0,000	0,000	0,000	0,638	0,658	0,000
06.04.2025 23	24,00	53,46	38,26	15,20	71,788	70,187	1,601	0,549	0,551	0,986
07.04.2025 23	24,00	56,51	40,97	15,54	98,511	96,360	2,151	0,520	0,522	1,412
08.04.2025 23	24,00	59,17	43,44	15,72	168,396	164,814	3,582	0,538	0,540	2,600
09.04.2025 23	24,00	59,80	43,65	16,15	168,393	164,912	3,481	0,539	0,541	2,670
10.04.2025 23	24,00	59,60	43,52	16,08	168,189	164,632	3,557	0,522	0,524	2,656
11.04.2025 23	24,00	59,86	43,65	16,21	78,173	76,522	1,651	0,541	0,543	1,244
12.04.2025 23	24,00	16,13	13,29	2,84	0,000	0,000	0,000	0,648	0,668	0,000
13.04.2025 23	24,00	15,19	10,29	4,90	0,000	0,871	-0,871	0,664	0,658	0,000
14.04.2025 23	24,00	14,69	11,04	3,65	0,000	0,430	-0,430	0,270	0,671	0,000
15.04.2025 23	24,00	14,49	14,78	-0,29	0,003	0,053	-0,050	0,275	0,562	-0,000
16.04.2025 23	24,00	14,40	14,64	-0,24	0,002	0,046	-0,044	0,310	0,502	-0,000
17.04.2025 23	24,00	14,25	14,49	-0,24	0,004	0,048	-0,044	0,310	0,450	-0,000
18.04.2025 23	24,00	14,07	14,29	-0,22	0,006	0,072	-0,066	0,303	0,414	-0,000
Среднее	23,98	40,64	30,88	9,76	60,654	59,410	1,244	0,510	0,560	0,918
Итого	599,44				1516,345	1485,254	31,091			22,950

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
25.03.2025	23077,166	22312,238	386,628
20.04.2025	24593,511	23797,492	409,577

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru