

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период
с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103068

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	59,88	43,23	16,65	143,205	138,433	4,772	5,490	5,490	2,245
21.12.2024 23	24,00	59,99	43,80	16,19	165,350	159,881	5,469	5,579	5,578	2,628
22.12.2024 23	24,00	59,71	44,24	15,48	172,609	166,916	5,693	5,567	5,564	2,623
23.12.2024 23	24,00	60,35	44,80	15,55	172,908	167,208	5,700	5,545	5,542	2,640
24.12.2024 23	24,00	60,37	44,93	15,44	171,906	167,115	4,791	5,617	5,612	2,605
25.12.2024 23	24,00	57,33	42,88	14,44	146,253	143,091	3,162	5,677	5,669	2,077
26.12.2024 23	24,00	61,15	45,12	16,02	170,900	167,283	3,617	5,640	5,632	2,687
27.12.2024 23	24,00	61,14	44,96	16,18	170,971	167,365	3,606	5,661	5,653	2,714
28.12.2024 23	24,00	61,47	44,94	16,53	170,477	166,836	3,641	5,672	5,666	2,764
29.12.2024 23	24,00	61,07	44,62	16,45	170,012	166,391	3,621	5,651	5,647	2,744
30.12.2024 23	24,00	60,02	44,14	15,89	170,165	166,329	3,836	5,632	5,630	2,654
31.12.2024 23	24,00	59,95	44,22	15,73	170,099	166,238	3,861	5,624	5,622	2,627
01.01.2025 23	24,00	59,67	44,26	15,41	170,089	166,152	3,937	5,595	5,593	2,573
02.01.2025 23	24,00	59,81	44,45	15,36	170,741	165,574	5,167	5,566	5,567	2,574
03.01.2025 23	24,00	58,67	44,03	14,63	171,844	164,304	7,540	5,454	5,456	2,470
04.01.2025 23	24,00	59,69	44,67	15,02	171,871	164,391	7,480	5,450	5,453	2,535
05.01.2025 23	24,00	60,46	44,70	15,76	171,808	164,417	7,391	5,488	5,490	2,658
06.01.2025 23	24,00	60,26	44,32	15,94	171,325	163,908	7,417	5,493	5,497	2,681
07.01.2025 23	24,00	59,89	44,33	15,56	171,311	163,874	7,437	5,460	5,465	2,616
08.01.2025 23	24,00	60,00	44,38	15,62	171,702	164,272	7,430	5,463	5,469	2,633
09.01.2025 23	24,00	58,30	43,05	15,25	148,167	141,716	6,451	5,502	5,508	2,125
10.01.2025 23	24,00	59,87	44,42	15,45	172,164	164,727	7,437	5,440	5,447	2,611
11.01.2025 23	24,00	59,78	44,62	15,16	172,359	164,821	7,538	5,455	5,462	2,566
12.01.2025 23	24,00	59,86	44,59	15,26	172,332	164,878	7,454	5,453	5,461	2,582
13.01.2025 23	24,00	60,05	44,87	15,18	172,323	164,976	7,347	5,452	5,460	2,568
14.01.2025 23	24,00	61,63	45,25	16,38	171,298	164,110	7,188	5,494	5,503	2,752
15.01.2025 23	24,00	59,96	44,27	15,69	171,649	164,299	7,350	5,474	5,485	2,643
16.01.2025 23	24,00	60,91	44,71	16,21	172,236	164,941	7,295	5,473	5,483	2,739
17.01.2025 23	24,00	60,53	44,45	16,08	172,267	164,885	7,382	5,465	5,476	2,718
18.01.2025 23	24,00	60,47	44,52	15,95	172,800	165,555	7,245	5,012	5,021	2,705
19.01.2025 23	24,00	60,35	44,48	15,87	173,026	165,625	7,401	5,397	5,407	2,695
Среднее	24,00	60,08	44,40	15,69	168,909	162,920	5,989	5,514	5,516	2,595
Итого	744,00				5236,167	5050,511	185,656			80,451

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.12.2024	7636,867	7451,826	140,705
19.01.2025	12873,034	12502,338	221,156

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru