

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-022 (-023)
Номер прибора: 605031

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	59,26	46,67	12,59	107,703	144,891	-37,188	0,530	0,330	1,827
26.03.2025 23	24,00	58,11	45,91	12,20	91,719	122,516	-30,797	0,510	0,330	1,495
27.03.2025 23	24,00	58,76	46,24	12,52	86,297	115,016	-28,719	0,510	0,330	1,440
28.03.2025 23	24,00	60,65	48,45	12,20	69,469	92,094	-22,625	0,520	0,330	1,125
29.03.2025 23	24,00	20,23	20,67	-0,44	0,000	0,000	0,000	0,610	0,380	0,000
30.03.2025 23	24,00	19,19	19,58	-0,39	0,000	0,000	0,000	0,620	0,380	0,000
31.03.2025 23	24,00	57,59	45,43	12,16	107,781	140,172	-32,391	0,520	0,330	1,699
01.04.2025 23	24,00	60,48	48,51	11,97	82,000	107,922	-25,922	0,520	0,330	1,293
02.04.2025 23	24,00	45,71	34,20	11,51	18,219	24,094	-5,875	0,530	0,340	0,276
03.04.2025 23	24,00	58,41	46,14	12,27	112,625	148,078	-35,453	0,530	0,330	1,817
04.04.2025 23	24,00	60,37	48,34	12,03	109,938	144,688	-34,750	0,520	0,330	1,745
05.04.2025 23	24,00	18,60	17,47	1,13	0,000	0,000	0,000	0,620	0,380	0,000
06.04.2025 23	24,00	54,47	41,94	12,53	62,000	80,406	-18,406	0,530	0,340	1,005
07.04.2025 23	24,00	58,45	46,00	12,45	102,062	131,828	-29,766	0,510	0,320	1,641
08.04.2025 23	24,00	60,76	48,32	12,44	174,172	224,828	-50,656	0,520	0,330	2,801
09.04.2025 23	24,00	61,54	48,75	12,79	173,297	224,828	-51,531	0,520	0,330	2,880
10.04.2025 23	24,00	61,26	48,51	12,75	172,312	224,375	-52,062	0,500	0,320	2,865
11.04.2025 23	24,00	61,55	48,75	12,80	92,281	120,375	-28,094	0,520	0,330	1,543
12.04.2025 23	24,00	16,09	14,21	1,88	0,000	0,000	0,000	0,610	0,380	0,000
13.04.2025 23	24,00	13,81	11,67	2,14	0,000	0,000	0,000	0,620	0,380	0,000
14.04.2025 23	24,00	13,80	12,37	1,43	0,000	0,000	0,000	0,630	0,390	0,000
15.04.2025 23	24,00	14,36	13,06	1,30	0,000	0,000	0,000	0,470	0,290	0,000
16.04.2025 23	24,00	14,53	13,47	1,06	0,000	0,000	0,000	0,310	0,190	0,000
17.04.2025 23	24,00	14,64	13,62	1,02	0,000	0,000	0,000	0,280	0,170	0,000
18.04.2025 23	24,00	14,72	13,89	0,83	0,000	0,000	0,000	0,270	0,160	0,000
Среднее	24,00	41,49	33,69	7,81	62,475	81,844	-19,369	0,513	0,322	1,018
Итого	600,00				1561,875	2046,109	-484,234			25,454

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Qобр, Гкал
25.03.2025	153239,922	160716,219	1644,579
20.04.2025	154801,797	162762,328	1670,033

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru