

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-022 (-023)
Номер прибора: 605031

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	60,88	48,44	12,44	199,578	229,438	-29,859	4,997	3,161	2,860
26.11.2024 23	24,00	61,21	48,62	12,59	201,688	231,203	-29,516	4,997	3,263	2,914
27.11.2024 23	24,00	63,02	49,82	13,20	201,953	231,266	-29,312	5,201	3,365	3,056
28.11.2024 23	24,00	63,00	49,74	13,26	200,875	228,656	-27,781	5,099	3,263	3,037
29.11.2024 23	24,00	62,64	49,11	13,53	190,547	221,141	-30,594	5,201	3,365	2,995
30.11.2024 23	24,00	60,84	48,08	12,76	188,609	222,547	-33,938	5,404	3,467	2,846
01.12.2024 23	24,00	61,55	48,29	13,26	185,422	222,000	-36,578	5,303	3,365	2,948
02.12.2024 23	24,00	62,21	48,70	13,51	182,656	221,750	-39,094	5,404	3,467	3,000
03.12.2024 23	24,00	60,36	47,59	12,77	180,797	221,312	-40,516	5,404	3,467	2,833
04.12.2024 23	24,00	59,15	46,33	12,82	152,625	187,703	-35,078	5,404	3,467	2,413
05.12.2024 23	24,00	60,80	47,95	12,85	177,234	219,562	-42,328	5,404	3,365	2,827
06.12.2024 23	24,00	60,59	48,12	12,47	177,469	221,641	-44,172	5,404	3,467	2,770
07.12.2024 23	24,00	59,31	46,68	12,63	143,469	180,172	-36,703	5,404	3,467	2,283
08.12.2024 23	24,00	61,35	48,58	12,77	175,547	221,375	-45,828	5,404	3,467	2,830
09.12.2024 23	24,00	59,08	46,77	12,31	142,375	180,219	-37,844	5,404	3,467	2,225
10.12.2024 23	24,00	54,15	43,65	10,50	153,547	194,641	-41,094	5,404	3,467	2,046
11.12.2024 23	24,00	59,66	47,75	11,91	174,125	221,172	-47,047	5,404	3,467	2,638
12.12.2024 23	24,00	60,13	48,11	12,02	172,891	220,672	-47,781	5,303	3,365	2,657
13.12.2024 23	24,00	62,32	49,14	13,18	171,812	220,453	-48,641	5,201	3,365	2,912
14.12.2024 23	24,00	63,57	49,47	14,10	170,734	220,469	-49,734	5,201	3,365	3,115
15.12.2024 23	24,00	63,47	49,38	14,09	170,109	220,203	-50,094	5,201	3,365	3,107
16.12.2024 23	24,00	62,40	48,79	13,61	168,094	217,234	-49,141	5,201	3,365	2,962
17.12.2024 23	24,00	56,20	44,82	11,38	163,469	209,859	-46,391	5,303	3,365	2,406
18.12.2024 23	24,00	56,59	44,97	11,62	167,250	212,031	-44,781	4,997	3,161	2,469
19.12.2024 23	24,00	60,85	47,59	13,26	168,578	212,547	-43,969	5,303	3,365	2,822
Среднее	24,00	60,61	47,86	12,75	175,258	215,571	-40,313	5,278	3,381	2,759
Итого	600,00				4381,453	5389,266	-1007,813			68,972

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Qобр, Гкал
25.11.2024	133677,922	135700,438	1309,337
19.12.2024	138059,375	141089,703	1378,308

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru