

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-022 (-023)
Номер прибора: 605031

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	61,59	47,40	14,19	143,188	179,906	-36,719	5,303	3,365	2,557
21.12.2024 23	24,00	61,75	47,98	13,77	166,188	207,344	-41,156	5,404	3,467	2,859
22.12.2024 23	24,00	61,27	48,23	13,04	173,172	216,312	-43,141	5,404	3,467	2,827
23.12.2024 23	24,00	61,93	48,85	13,08	173,297	216,750	-43,453	5,404	3,467	2,838
24.12.2024 23	24,00	62,03	49,09	12,94	173,594	217,219	-43,625	5,404	3,467	2,813
25.12.2024 23	24,00	58,97	46,97	12,00	149,359	187,188	-37,828	5,506	3,467	2,255
26.12.2024 23	24,00	62,94	49,54	13,40	174,328	218,406	-44,078	5,506	3,467	2,932
27.12.2024 23	24,00	62,93	49,36	13,57	173,984	217,078	-43,094	5,506	3,467	2,951
28.12.2024 23	24,00	63,39	49,44	13,95	173,203	217,953	-44,750	5,506	3,467	3,046
29.12.2024 23	24,00	62,92	49,02	13,90	172,266	217,281	-45,016	5,506	3,467	3,024
30.12.2024 23	24,00	61,63	48,39	13,24	172,016	217,312	-45,297	5,506	3,467	2,881
31.12.2024 23	24,00	61,53	48,34	13,19	171,750	217,250	-45,500	5,506	3,467	2,870
01.01.2025 23	24,00	61,29	48,29	13,00	171,484	214,047	-42,562	5,404	3,467	2,787
02.01.2025 23	24,00	61,38	48,45	12,93	171,234	213,469	-42,234	5,404	3,467	2,765
03.01.2025 23	24,00	60,27	47,83	12,44	171,297	216,719	-45,422	5,303	3,365	2,700
04.01.2025 23	24,00	61,39	48,56	12,83	172,031	216,656	-44,625	5,303	3,365	2,782
05.01.2025 23	24,00	62,07	48,79	13,28	172,359	216,719	-44,359	5,303	3,365	2,882
06.01.2025 23	24,00	61,98	48,41	13,57	172,406	216,250	-43,844	5,303	3,365	2,939
07.01.2025 23	24,00	61,47	48,31	13,16	172,750	215,984	-43,234	5,303	3,365	2,847
08.01.2025 23	24,00	61,57	48,48	13,09	173,719	216,500	-42,781	5,303	3,365	2,840
09.01.2025 23	24,00	59,83	47,00	12,83	150,406	187,078	-36,672	5,303	3,365	2,405
10.01.2025 23	24,00	61,42	48,43	12,99	174,984	217,062	-42,078	5,303	3,365	2,823
11.01.2025 23	24,00	61,35	48,57	12,78	175,250	217,266	-42,016	5,303	3,365	2,781
12.01.2025 23	24,00	61,40	48,55	12,85	175,406	217,281	-41,875	5,303	3,365	2,798
13.01.2025 23	24,00	61,58	48,82	12,76	175,484	217,250	-41,766	5,303	3,365	2,775
14.01.2025 23	24,00	63,50	49,50	14,00	174,500	216,250	-41,750	5,303	3,365	3,031
15.01.2025 23	24,00	61,61	48,31	13,30	174,406	216,500	-42,094	5,303	3,365	2,884
16.01.2025 23	24,00	62,61	48,77	13,84	174,766	217,281	-42,516	5,303	3,365	3,011
17.01.2025 23	24,00	62,15	48,52	13,63	174,578	217,297	-42,719	5,303	3,365	2,966
18.01.2025 23	24,00	62,20	48,54	13,66	210,047	187,562	22,484	4,793	3,059	2,553
19.01.2025 23	24,00	61,95	48,58	13,37	176,656	218,203	-41,547	5,201	3,365	2,923
Среднее	24,00	61,74	48,49	13,24	171,939	212,431	-40,492	5,349	3,398	2,818
Итого	744,00				5330,109	6585,375	-1255,266			87,344

Показания счетчиков: Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Qобр, Гкал
20.12.2024	138059,375	141089,703	1378,308
19.01.2025	143389,484	147675,078	1465,652

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru