

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 25.02.2025

Потребитель: ТСН "Садовая 4"

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Тип прибора: TCPB-026M

Номер прибора: 1305801

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	61,21	45,95	15,26	165,264	228,563	-63,299	6,118	5,608	3,488
21.01.2025 23	24,00	61,02	45,92	15,10	163,051	228,348	-65,297	6,118	5,608	3,448
22.01.2025 23	24,00	61,00	45,92	15,08	161,619	228,304	-66,685	6,118	5,608	3,443
23.01.2025 23	24,00	60,74	45,90	14,84	160,560	228,207	-67,646	6,118	5,608	3,387
24.01.2025 23	24,00	60,81	46,05	14,76	160,044	228,179	-68,135	6,118	5,608	3,368
25.01.2025 23	24,00	58,65	43,25	15,40	135,398	192,727	-57,329	6,118	5,608	2,968
26.01.2025 23	24,00	61,01	45,99	15,02	156,674	223,942	-67,268	6,118	5,608	3,364
27.01.2025 23	24,00	56,72	42,53	14,19	128,528	183,524	-54,996	6,118	5,608	2,604
28.01.2025 23	24,00	61,00	45,99	15,01	160,186	228,102	-67,916	6,118	5,608	3,424
29.01.2025 23	24,00	60,53	45,70	14,83	168,531	226,779	-58,248	6,118	5,608	3,363
30.01.2025 23	24,00	53,20	42,70	10,50	135,120	187,543	-52,423	6,118	5,608	1,969
31.01.2025 23	24,00	60,77	45,89	14,88	162,316	228,298	-65,982	6,118	5,608	3,397
01.02.2025 23	24,00	60,85	45,95	14,90	160,240	227,646	-67,405	6,118	5,608	3,392
02.02.2025 23	24,00	59,88	45,14	14,74	150,017	213,999	-63,982	6,118	5,608	3,154
03.02.2025 23	24,00	60,57	46,04	14,53	158,278	226,884	-68,607	6,118	5,608	3,297
04.02.2025 23	24,00	61,11	46,23	14,88	157,433	226,914	-69,481	6,118	5,608	3,376
05.02.2025 23	24,00	61,49	46,20	15,29	156,373	226,514	-70,141	6,118	5,608	3,463
06.02.2025 23	24,00	63,21	46,99	16,22	155,097	226,193	-71,096	6,118	5,608	3,669
07.02.2025 23	24,00	63,48	47,07	16,41	155,528	228,011	-72,483	6,118	5,608	3,742
08.02.2025 23	24,00	63,15	46,96	16,19	157,161	231,253	-74,092	6,118	5,608	3,744
09.02.2025 23	24,00	62,98	46,77	16,21	156,623	231,476	-74,853	6,118	5,608	3,752
10.02.2025 23	24,00	62,37	46,59	15,78	156,330	231,257	-74,927	6,118	5,608	3,649
11.02.2025 23	24,00	61,01	45,84	15,17	156,969	231,657	-74,689	6,118	5,608	3,514
12.02.2025 23	24,00	61,82	46,44	15,38	156,925	231,919	-74,995	6,118	5,608	3,567
13.02.2025 23	24,00	61,10	46,08	15,02	155,549	230,961	-75,411	6,118	5,608	3,469
14.02.2025 23	24,00	60,70	45,92	14,78	155,070	230,748	-75,679	6,118	5,608	3,410
15.02.2025 23	24,00	60,86	46,13	14,73	154,366	230,688	-76,322	6,118	5,608	3,398
16.02.2025 23	24,00	60,86	46,34	14,52	153,599	230,561	-76,963	6,118	5,608	3,348
17.02.2025 23	24,00	63,92	47,42	16,50	152,135	230,479	-78,344	6,118	5,608	3,803
18.02.2025 23	24,00	64,13	47,31	16,82	150,450	230,394	-79,944	6,118	5,608	3,875
19.02.2025 23	24,00	63,44	46,91	16,53	149,558	230,320	-80,762	6,118	5,608	3,807
20.02.2025 23	24,00	62,60	46,17	16,43	149,538	230,433	-80,894	6,118	5,608	3,786
21.02.2025 23	24,00	55,70	41,17	14,53	140,714	216,294	-75,580	6,118	5,608	3,143
22.02.2025 23	23,93	60,99	43,56	17,43	134,049	203,291	-69,242	6,118	5,608	3,543
23.02.2025 23	24,00	62,20	44,87	17,33	144,473	221,791	-77,319	6,118	5,608	3,844
24.02.2025 23	24,00	62,86	45,64	17,22	144,970	223,872	-78,901	6,118	5,608	3,855
25.02.2025 23	24,00	62,84	45,87	16,97	145,490	225,542	-80,052	6,118	5,608	3,827
Среднее	24,00	61,10	45,71	15,39	153,087	223,827	-70,740	6,118	5,608	3,450
Итого	887,93				5664,225	8281,611	-2617,386			127,651

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
20.01.2025	-5580,750	940,804
25.02.2025	-8198,137	1028,352

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru