

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 26.02.2025 по 24.03.2025

Потребитель: ТСН "Садовая 4"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Номер прибора: 1305801

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
26.02.2025 23	24,00	62,61	45,59	17,02	145,146	225,626	-80,479	6,118	5,608	2,468	3,840
27.02.2025 23	24,00	62,95	45,88	17,07	144,883	225,626	-80,744	6,118	5,608	2,471	3,851
28.02.2025 23	24,00	63,11	46,20	16,91	144,149	225,696	-81,548	6,118	5,608	2,434	3,817
01.03.2025 23	24,00	61,39	45,37	16,02	145,028	226,254	-81,226	6,118	5,608	2,320	3,625
02.03.2025 23	24,00	61,47	45,74	15,73	146,212	227,647	-81,435	6,118	5,608	2,298	3,581
03.03.2025 23	24,00	61,22	45,78	15,44	145,772	228,255	-82,483	6,118	5,608	2,248	3,524
04.03.2025 23	24,00	60,87	45,60	15,27	145,932	228,399	-82,467	6,118	5,608	2,227	3,488
05.03.2025 23	24,00	60,71	45,73	14,98	146,362	229,049	-82,686	6,118	5,608	2,190	3,431
06.03.2025 23	24,00	60,80	46,02	14,78	148,080	231,170	-83,089	6,118	5,608	2,187	3,417
07.03.2025 23	24,00	57,74	42,97	14,77	127,678	197,779	-70,101	6,118	5,608	1,820	2,921
08.03.2025 23	24,00	60,28	45,88	14,40	149,804	231,575	-81,771	6,118	5,608	2,154	3,335
09.03.2025 23	24,00	53,07	40,09	12,98	105,389	162,058	-56,669	6,118	5,608	1,496	2,104
10.03.2025 23	24,00	55,25	40,24	15,01	107,223	162,957	-55,734	6,118	5,608	1,523	2,446
11.03.2025 23	24,00	57,68	42,72	14,96	125,424	190,460	-65,035	6,118	5,608	1,778	2,849
12.03.2025 23	24,00	53,77	38,72	15,05	97,251	146,883	-49,632	6,118	5,608	1,359	2,211
13.03.2025 23	24,00	49,59	36,51	13,08	79,911	120,257	-40,346	6,118	5,608	1,076	1,573
14.03.2025 23	24,00	42,91	36,57	6,34	80,400	119,717	-39,317	6,118	5,608	1,063	0,759
15.03.2025 23	24,00	53,04	38,73	14,31	96,198	141,210	-45,012	6,118	5,608	1,301	2,021
16.03.2025 23	24,00	50,07	37,11	12,96	82,820	122,152	-39,332	6,118	5,608	1,090	1,583
17.03.2025 23	24,00	42,44	35,32	7,12	76,656	113,178	-36,522	6,118	5,608	0,956	0,806
18.03.2025 23	24,00	59,74	46,29	13,45	157,200	232,123	-74,923	6,118	5,608	2,111	3,122
19.03.2025 23	24,00	60,97	46,70	14,27	155,786	232,099	-76,313	6,118	5,608	2,220	3,312
20.03.2025 23	24,00	61,35	46,70	14,65	154,547	231,927	-77,380	6,118	5,608	2,261	3,398
21.03.2025 23	24,00	60,51	46,25	14,26	153,853	231,936	-78,083	6,118	5,608	2,193	3,307
22.03.2025 23	24,00	59,85	45,86	13,99	153,994	232,051	-78,056	6,118	5,608	2,153	3,246
23.03.2025 23	24,00	60,28	46,12	14,16	153,943	232,006	-78,063	6,118	5,608	2,177	3,285
24.03.2025 23	24,00	60,24	46,07	14,17	153,340	232,034	-78,694	6,118	5,608	2,171	3,288
Среднее	24,00	57,55	43,36	14,19	130,481	199,264	-68,783	6,118	5,608	1,917	2,894
Итого	648,00				3522,982	5380,122	-1857,140			51,746	78,139

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
26.02.2025	-8198,137	1028,352
24.03.2025	-10055,277	1080,098

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru