

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСН "Садовая 4"

Адрес: с. Шепси, ул. Садовая, д. 4

Тип прибора: TCPB-026M

Номер прибора: 1305801

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.03.2025 23	24,00	54,30	39,64	14,66	102,129	153,834	-51,705	0,600	0,550	2,255
26.03.2025 23	24,00	50,99	37,23	13,76	87,839	131,319	-43,480	0,600	0,550	1,807
27.03.2025 23	24,00	50,46	37,01	13,45	82,263	122,663	-40,399	0,600	0,550	1,650
28.03.2025 23	24,00	43,98	33,34	10,64	47,145	69,832	-22,687	0,600	0,550	0,743
29.03.2025 23	24,00	22,21	20,41	1,80	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
30.03.2025 23	24,00	20,46	19,91	0,55	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
31.03.2025 23	24,00	47,74	37,42	10,32	123,931	176,233	-52,302	0,600	0,550	1,819
01.04.2025 23	24,00	46,32	34,73	11,59	61,589	87,556	-25,967	0,600	0,550	1,015
02.04.2025 23	24,00	28,17	24,68	3,49	37,935	53,883	-15,947	0,600	0,550	0,188
03.04.2025 23	24,00	51,95	39,39	12,56	110,796	156,172	-45,375	0,600	0,550	1,962
04.04.2025 23	24,00	52,24	38,03	14,21	89,932	126,611	-36,678	0,600	0,550	1,799
05.04.2025 23	24,00	24,11	21,64	2,47	0,328	0,490	-0,162	0,600	0,550	0,001
06.04.2025 23	24,00	36,62	29,71	6,91	81,484	112,292	-30,808	0,600	0,550	0,776
07.04.2025 23	24,00	52,02	38,02	14,00	102,045	140,755	-38,710	0,600	0,550	1,971
08.04.2025 23	24,00	59,74	45,74	14,00	168,793	233,660	-64,867	0,600	0,550	3,271
09.04.2025 23	24,00	60,45	46,06	14,39	168,062	233,680	-65,618	0,600	0,550	3,363
10.04.2025 23	24,00	60,17	45,91	14,26	167,236	233,314	-66,078	0,600	0,550	3,327
11.04.2025 23	24,00	44,50	35,90	8,60	69,725	97,306	-27,581	0,600	0,550	0,837
12.04.2025 23	24,00	20,50	21,26	-0,76	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	-0,000
13.04.2025 23	24,00	18,46	19,12	-0,66	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	-0,000
14.04.2025 23	24,00	17,65	18,21	-0,56	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	-0,000
15.04.2025 23	24,00	17,30	17,80	-0,50	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	-0,000
16.04.2025 23	24,00	17,21	17,65	-0,44	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	-0,000
17.04.2025 23	24,00	17,36	17,81	-0,45	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	-0,000
18.04.2025 23	24,00	17,34	17,78	-0,44	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	-0,000
Среднее	24,00	37,29	30,18	7,11	60,049	85,184	-25,135	0,600	0,550	1,071
Итого	600,00				1501,232	2129,598	-628,366			26,783

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	Мтс, т	W, Гкал
25.03.2025	-10055,277	1080,098
20.04.2025	-10683,644	1100,771

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru